GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

wyznaczenie strefy niebezpiecznej, oddziaływania rezonansu magnetycznego

Droga transportowa rezonansu

WYRZUTNIA

Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.

WYRZUTNIA

Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamery medyczne

kurtyna powietrzna kurtyny dymne

napowietrzanie awaryjne
wywiew START

rura wyrzutu helu

normalna praca
Tlato = +13°C
Tzima = +25°C
+1150 m3/h nawiew

+2050 m3/h
Taw-zima = +15°C
Taw-lato = +20°C

napowietrzanie awaryjne

-1150 m3/h - wywiew
-920 m3/h- wywiew dolny
-230 m3/h- wywiew górny

wywiew STOP
napowietrzanie awaryjne

B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD

B/11 Sterownia 8,3 m2 PCV SD

B/12 Przebieralnia 9,4 m2 PCV

B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV

B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,5 m2 PCV

B/09 P. techniczne 16,8 m2 PCV

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV

B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV

B/05 Myjnia endoskopów 8,2 m2 gres

B/03 Gab. kolonoskopii 21,4 m2 PCV

B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres

B/04 Kabina, hig. osob. 8,7 m2 gres

B/01 Komunikacja 118,1 m2 PCV

B/14 G. lekarski 20 m2 PCV

B/15 G. lekarski 20 m2 PCV

B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV

B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV

B/18 P. oddziałowa 16,4 m2 PCV

B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV

B/20 Komunikacja 5,2 m2 gres

B/21 WC pers. 4,4 m2 gres

B/22 P. socjalny 4,4 m2 gres

B/23 Pom. porzadkowe 5 m2 gres

B/24 WC pacjentów 6,6 m2 gres

WYRZUTNIA PŁÓNOCNO-WSCHODNIA

kurtyna powietrzna kurtyny dymne

bariera ze stali nierdzewnej

bariera ze stali nierdzewnej

kurtyna powietrzna kurtyny dymne

odpowietrznik

taśma ocieplenia

chodnik/nagrzewnica freonowa (grzanie i wentylacja na dachu)

±0,00=281,41m n.p.m.

wnęka na HP Szerokość 78cm głębokość 18cm

drabinka na dach zabezpieczona przed wejściem osób nieuprawnionych

A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres

A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres

A/25 Resuscytacja zabiegowy 36 m2 ist. PCV

KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres

A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV

A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV

kurtyna powietrzna

EI60

SCHEMAT BUDYNKU

B

A

A - obiekt istniejący
B - obiekt nowoprojektowany

RZUT 1:100

N

Jednostka projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe", na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 działka nr ew. 390/13 i 389/6
Rewizja: A	Branża: SANITARNA
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Data: 02.2017	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Emilia Laskowska-Burek upr.Nr KL-1/6689	
Opracował:	Inż. Piotr Burek	
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch - Kalacz upr.Nr KL-1/1691	

Tytuł: RZUT PARTERU INST. WENTYL. MECH. -CZĘŚĆ B

Skala: 1:100

Rys.: S-04