SSP

Rozbudowa istniejacego w budynku SOR systemu SSP



Legenda SSP

- — *Czujka dymu optyczna*
- — *Czujka dymu optyczna w przestrzeni międzysufitowej ze wskaźnikiem zadziałania*
- — *Ręczny ostrzegacz pożarowy*
- E — *Moduł 2we/wy*
- Zasil p.poż. Z — *Zasilacz p.poż*

Uwagi:
1. Pętle dozorowe należy wykonać kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 w rurkach osłonowych RVS 18 n/t.
2. Okablowanie urządzeń wykonawczych (obwody sterujące modułów) należy wykonać przewodem o odporności ogniowej 90 min. typu PH90 np. HDGs 2x1 na uchwytach PH90.
3. Potwierdzenie otwarcia HTKSH 1x4x1 na uchwytach PH90.
4. Na przejściach oddzielenia pożarowego stosować masę uszczelniającą w klasie odporności przegrody.





DSO



UWAGI:
1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH 25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Temat:	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załaczniku graficznym literami ABCDEFG-A.
Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015
Rewizja: A	Branża: INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Data: 02.2017	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Chyb SWK/0140/PWOE/04	
Opracował:	mgr inż. Marcin Segieta	
	mgr inż. Łukasz Grąkowski	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Piasecki KI-127/90	

Tytuł: SCHEMAT IDEOWY SYSTEMÓW SSP I DSO	Skala: —
	Rys.: IN - 03