RZUT FUNDAMENTÓW



RZUT DACHU



Legenda instalacji uziemiającej:

- Uziom fundamentowy – Bednarka Fe/Zn 30/4
- Miejscowe połaczenia wyrównawcze Bednarka Fe/Zn 30/4, LgY16mm2, LgY55mm2
- ZK – Złącze kontrolno – pomiarowe ZKs-3 z zaciskiem bedn.40/40 w Studzience Galmar
- S – POŁĄCZENIE SPAWANE bednarka–słup–bednarka spaw długość L = min. 50mm
- GSU – Miejscowe połaczenia wyrównawcze – główny punkt uziemiający

Legenda instalacji odgromowej:

- Przewód odgromowy – drut fi8mm Fe/Zn
- Bednarka Fe/Zn 30x4mm ukł. w uziomie fundamentowym.
- S – Zwód pionowy instalacji odgromowej h=5m
- Połączenie skręcane krzyżowe – zacisk uniwersalny MV
- ZK, S – Złącze kontrolne w studzience Galmar.
- 1,5 – Maszt odgromowy izolowany na podstawie; h=1,5m
- 2,5 / 3,5 – Maszt odgromowy izolowany na trójnogu; h=2,5m lub 3,5m

Uwagi:
Przewód odgromowy na dachu prowadzić na wspornikach naprężnych i podstawach odgromowych instalowanych co 2m.

Legenda instalacji elektrycznej:

W1,2	Centrala wentylacyjna CW1; 6,55kW, 400V Centrala wentylacyjna CW2; 28kW, 400V
C1	Agregat wody lodowej AC1; 3,7kW, 230V
C2.1	Agregat chłodniczy AC2.1; 3,61kW, 230V
C2.2	Agregat chłodniczy AC2.2; 3,61kW, 230V
C2.3	Agregat chłodniczy AC2.3; 3,61kW, 230V
C4	Agregat chłodniczy AC4; 7,28kW, 400V
C5	Agregat chłodniczy AC5; 5,8kW, 400V
C6	Agregat chłodniczy AC6; 3,9kW, 400V
C3	Agregat chłodniczy AC3; 4,26kW, 230V
IE 50/50	Korytko kablowe zewnętrzne z pokrywą mocowane na uchwytach betonowych

UWAGI:
1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
25-736 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat:
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania "Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe" na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	Kielce działki nr ew. 389/6, 390/13, obręb 0015	
Rewizja: A	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
Data: 02.2017		
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Tomasz Chyb SWK/0140/PWOE04	
Opracował:	mgr inż. Marcin Segieta	
	mgr inż. Łukasz Grąkowski	
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Piasecki KI-127/90	

Tytuł: **RZUT FUNDAMENTÓW I DACHU**
Skala: 1:100
Rys.: IE - 02