GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

wyposażenie strefy niebezpiecznej, oddziaływania rezonansu magnetycznego

Droga transportowa rezonansu

WYRZUTNIA

Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.

WYRZUTNIA

Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamery medyczne

WYRZUTNIA PŁOŃCONO-WSCHODNIA

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV

B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV

B/05 Myjnia endoskopów 8,2 m2 gres

B/03 Gab. kolonioskopii 21,4 m2 PCV

B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres

B/09 P. techniczne 16,8 m2 PCV

B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD

B/04 Kabina. hig. osob. 5,7 m2 gres

B/01 Komunikacja 118,1 m2 PCV

B/11 Sterownia 8,3 m2 PCV SD

B/12 Przebieralnia 9,2 m2 PCV

B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,6 m2 PCV

B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV

B/14 G. lekarski 20 m2 PCV

B/15 G. lekarski 20 m2 PCV

B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV

B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV

B/18 P. oddziałowej 16,4 m2 PCV

B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV

B/20 Komunikacja 5,2 m2 gres

B/21 WC pers. 4,4 m2 gres

B/22 P. socjalny 11,2 m2 gres

B/23 Pom. porzadkowe 5 m2 gres

B/24 WC pacjentów 6,6 m2 gres

A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres

A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres

A/25 Resuscytacja zabiegowy 36 m2 ist. PCV

A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV

A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV

KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres

napowietrzanie awaryjne wywiew START

rura wyrzutu haki

normalna praca Tlato = +13°C Tzima = +25°C +1150 m3/h nawiew

+2050 m3/h Taw-zima = +15°C Taw-lato = +20°C

napowietrzanie awaryjne

-1150 m3/h wywiew -920 m3/h- wywiew dolny! -230 m3/h- wywiew górny

wywiew STOP

napowietrzanie awaryjne

LPD-CU

SCHEMAT BUDYNKU

B

A

A - obiekt istniejący

B - obiekt nowoprojektowany

RZUT 1:100

N

Jednostka projektowa:

CANEA

CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-70-00; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe", na działkach o nr ewid. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu:	KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 działka nr ew. 390/13 i 389/6
Rewizja: A	Branża: SANITARNA
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 02.2017	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Emilia Laskowska-Bunka upr.Nr KL-1/6689	
Opracował:	Inż. Piotr Bunka	
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch - Kalecz upr.Nr KL-1/1691	

Tytuł: RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI

Skala: 1:100

Rys.: PW-CU-SAN-05