GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

wyodrębnienie strefy niebezpiecznej, oddziaływania rezonansu magnetycznego

Droga transportowa rezonansu.

WYRZUTNIA

Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.

WYRZUTNIA

Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamery medyczne

PRACA NAPRZEMIENNA DOWOLNE PARY JEDNOSTEK DWIE PRACUJĄ JEDNA ODPOCZYWA

AUYG30LRLE

LPD-CU

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV

B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV

B/05 Myjnia endoskopów 6,8 m2 gres

B/03 Gab. kolonoskopii 21,4 m2 PCV

B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres

WYRZUTNIA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

B/09 P. techniczne 16,8 m2 PCV

B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD

B/04 Kabina. hig. osob 3,7 m2 gres

chodnica/nagrzewnica freonowa czynnik z agregatu na dachu

B/01 Komunikacja 118,1 m2 PCV

40,00=281,41m n.p.m.

B/11 Sterownia 9,3 m2 PCV SD

B/12 Przebieralnia 9,2 m2 PCV

B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,5 m2 PCV

B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV

B/14 G. lekarski 20 m2 PCV

B/15 G. lekarski 20 m2 PCV

B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV

B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV

B/18 P. oddziałowa 16,4 m2 PCV

B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV

B/20 Komunikacja 5,2 m2 gres

B/21 WC pers. 4,4 m2 gres

B/22 P. socjalny 11,2 m2 gres

B/23 Rom. porzadkowe 5 m2 gres

B/24 WC pacjentów 6,6 m2 gres

AUXB09GALH 1,5 kW

AUXB09GALH 2,0 kW

A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres

A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres

A/25 Resuscytacja zabiegowy 16 m2 ist. PCV

KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres

A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV

A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV

kurtyna powietrzna

20,00=281,41m n.p.m.

SCHEMAT BUDYNKU

A - obiekt istniejący
B - obiekt nowoprojektowany

RZUT 1:100

N

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Temat:	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe", na działkach o nr ew.kl. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.
Adres obiektu:	KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 działka nr ew. 390/13 i 389/6
Rewizja: A	Branża: SANITARNA
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT WYKONAWCZY
Data: 02.2017	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Emilia Laskowska-Bunia upr.Nr KL-1568/8	
Opracował:	inż. Piotr Bunia	
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch - Kolacz upr.Nr KL-1161/91	

Tytuł: RZUT PARTERU
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Skala: 1:100

Rys.: PW-CU-SAN-06