



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkiecelce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych
tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/122/2010

Kielce, dnia 03.09.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowanie nr EZ/ZP/122/2010 na wykonanie remontu budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 47 dla projektu pn. „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbę przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Prosimy o odpowiedzi na n/w wnioski i pytania dotyczące dokumentacji przetargowej część: instalacje elektryczne

1. W przedmiarze występują elementy robót którym towarzyszą inne nie uwzględnione w przedmiarze np.: układaniu kabli towarzyszy zarobienie końcy kabli; montażowi tablic rozdzielczych towarzyszy podłączenie przewodów pod zaciski. Czy należy te pozycje dodać?
2. Dla niektórych pozycji przyjęto błędną podstawę kalkulacji wg KNR np.: układanie kabli w budynkach kalkulowane jest z pozycji układania kabli w wykopie. Czy poprawić tę pozycję?
3. Brak schematu rozdzielni chłodni wymienionej w pozycji 5.11 przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad 1)

Kable występujące w projekcie są podłączone bezpośrednio pod zaciski i nie wymagają zarobienia końcówek, natomiast podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, należy uwzględnić w wycenie ofertowej.

Ad 2)

Tak należy poprawić.

Ad 3)

Istniejąca rozdzielnica chłodni na obielcie jest nowa i należy ja pozostawić jako istniejącą.

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż. Andrzej Domański