



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkiecelce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/122/2010

Kielce, dnia 03.09.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowanie nr EZ/ZP/122/2010 na wykonanie remontu budynku zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 47 dla projektu pn. „Przebudowa zespołu pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 47 z przeznaczeniem na Oddział Neurologiczny z poradniami, izbę przyjęć oraz część administracyjną dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r.”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

w załączniku nr 9 „Neurologia opis wielobranżowy i specyfikacja robót” Część II punkt 4 podpunkt C/ mowa jest o drzwiach drewnianych zabezpieczonych nakładkami PCV natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej nie ma wzmianki o materiałach. Roszę o sprecyzowanie które drzwi z jakiego materiału należy wykonać.

Pytanie nr 2

W zestawieniu stolarki drzwiowej pod symbolem D9 widnieją drzwi dwuskrzydłowe sztuk 1 natomiast w pliku „rzut parter technologia” pod tym symbolem występują drzwi jedno i dwu skrzydłowe w kilkunastu sztukach. Proszę o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju są to drzwi i ile sztuk należy wykonać.

Odpowiedzi na pytania:

Ad 1)

Zgodnie z opisem architektonicznym wszystkie drzwi występujące w projekcie mają być zabezpieczone przed zniszczeniem możliwym przez uderzenie np. wózkami lub łóżkami szpitalnymi. Zabezpieczenia należy wykonać z 2 pasów PCV o szerokości min. 10 cm, naklejanych na skrzydła drzwiowe, jeden na dole skrzydła, drugi na wysokości dostosowanej do wysokości kółek odbojowych w łóżkach szpitalnych. Dodatkowo należy zabezpieczyć narożnikowymi listwami PCV o wysokości 100 cm wszystkie narożniki ścian w korytarzach, narażone na uszkodzenia.

Ad 2)

Należy wycenić do oferty wszystkie drzwi jakie są wyszczególnione w części architektonicznej projektu i zestawione w załączonym zestawieniu. Projekt technologii



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkiecelce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



pokazuje rozmieszczenie sprzętu, urządzeń i mebli i nie jest podstawą do wyceny stolarki okiennej i drzwiowej.

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż. Andrzej Domański**