KONSTRUKCJA PŁYTY DENNEJ NA POZIOMIE – –3.11 m.

SKALA 1:50

GRUBOŚĆ PŁYTY DENNEJ = 50cm



ILOŚCI SŁUPÓW NA PŁYCIE DENNEJ

SŁUP POZ. 10.8.	2	SZT.
SŁUP POZ. 10.8A.	1	SZT.
SŁUP POZ. 10.8B.	1	SZT.
SŁUP POZ. 10.9.	1	SZT.
SŁUP POZ. 10.9A.	1	SZT.
SŁUP POZ. 10.9B.	1	SZT.
SŁUP POZ. 10.10.1.	6	SZT.
SŁUP POZ. 10.10.2.	4	SZT.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Średnica [mm] ϕ	s	Długość [mm]	Masa [kG]	ILOŚĆ CAŁKOWITA [kG] S10S ϕ6	ϕ8	34GS ϕ6	ϕ8	ϕ10	ϕ12	ϕ16
1		16	2125	175							3718.8
2		16	1525	56							854.0
3		16	8245	158							3547.1
4		16	1705	64							1091.2
5		16	635	98							622.3
6		16	955	68							649.4
7		12	2610	34						887.4	
8	8		334	90		300.6					
9		12	150	1140						1710.0	
10		12	12340	16						1974.4	
11	8		218	822		1791.9					
12		12	200	50						100.0	
13	–		–	–				–			
14	–		–	–				–			
15	–		–	–				–			
16	–		–	–			–				
17	8		–	–				–			
24	–		–	–		–					
25	–		–	–		–					
26	–		–	–							–
27	–		–	–							–
28	–		–	–						–	
ILOŚĆ ODCINKÓW [szt]				–	704.0	259.3	1327.4	7352.3	418.4	887.4	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]				0.222	0.395	0.222	0.395	0.617	0.888	1.578	
MASA ODCINKÓW [kg]				–	278.1	57.6	524.3	4536.4	371.5	1400.3	
MASA RAZEM [kg]				278.1	6890.1						

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NA 1 MB ŚCIANY ŻELBETOWEJ PIWNIC

NR	Średnica [mm] ϕ	s	Długość [mm]	Ilość [szt]	ILOŚĆ CAŁKOWITA [kG] na 1 mb S10S ϕ6	ϕ8	18G2 ϕ10	ϕ12	ϕ16	
9		12	–				–			
102		12	295	10				29.5		
103		12	100	22				22.00		⌀tu na 1mb
–		–	–	–					–	
–		–	–	–				–		
–		–	–	–				–		
ILOŚĆ ODCINKÓW [szt]					–	–	–	51.5	–	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					–	–	0.617	0.888	–	
MASA ODCINKÓW [kg]					–	–	–	–	–	
MASA RAZEM [kg]					–		45.73 na 1 mb			

STAL ZBROJENIOWA 34GS

BETON KONSTRUKCYJNY B15



SZCZEGÓŁ WYKONANIA ŚCIANY ŻELBETOWE PIWNIC

L = 139.9 mb.



ŻEBRO UKRYTE – A– POD ŚCIANĄ WEWNĘTRZNĄ

L = 26.1 mb.

SKALA 1:25

ŻEBRO UKRYTE – B– POD ŚCIANĄ ZEWNĘTRZNĄ

L = 123.4 mb

SKALA 1:25

BETON B–25

STAL A–III

STAL A–0

AB-PROJEKT	SPÓŁKA CYWILNA 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25-736 KIELCE UL. GRUNWALDZKA 45
TEMAT:	REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI Z PRZYCHODNIĄ KIELCE UL. T. KOŚCIUSZKI 3
TYTUŁ RYSUNKU:	KONSTRUKCJA DENNA POZIOM -3.11
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
RYS. NR	K - 1
SKALA:	1:100
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
GŁÓWNY PROJEKTANT:	inż. JAN KOWALSKI uprawnienia projektowe nr GPIV-63/377/76
PODPIS:	
DATA:	V 2007
PODPIS:	
PROJEKT NR	
	mgr inż. ANDRZEJ JAMRÓZ
PODPIS:	
	RP. - Upr. 368/92
PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. LUCYNA BOROŃ uprawnienia projektowe nr BPP-8388-75/79
PODPIS:	