

ODDZIAŁ ZAKAŹNY  
22 łóżka

RZUT PIĘTRA I  
SKALA 1:100

LEGENDA:

- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP20
- wyłącznik 1-biegunowy In-10A, IP44
- przełącznik świecznikowy In-10A, IP20
- przełącznik schodowy In-10A, IP20
- — przycisk In-10A, IP20
- tablica rozdzielcza

Zestawienie Pomieszczeń			LUXIONA - INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		
1/01	Komunikacja	41,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA 3X14W PLX
1/02	Wózek wanna + łazienka	12,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA 3X14W PLX AW
1/03	Sala chorych	18,6		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA 4X14W PLX
1/03a	Łazienka	2,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA 4X14W PLX AW
1/04	Sala chorych	12,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA 4X14W PLX AW
1/05	Sala chorych	18,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 3X14W PLX
1/05a	Łazienka	3,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 3X14W PLX AW
1/06	Sala chorych	15,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X14W PLX
1/06a	Łazienka	4,5		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X14W PLX AW
1/07	Sala chorych	17,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X14W PLX AW
1/07a	Łazienka	3,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X14W PLX AW
1/08	Sala chorych	17,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X24W PLX
1/08a	Łazienka	3,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
1/09	P.badań	10,7		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
1/10	Brudownik	3,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/11	Komunikacja	100,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/12	Śluza	6,7		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/13	Magazyn	6,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/14	Magazyn	4,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/15	Pkt.pobrań	14,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/16	P.porz.	3,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
1/17	wc dla odwiedz.	7,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/18	Magazyn	6,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/19	Sala chorych	16,4		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/19a	Łazienka	3,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/20	Sala chorych	17,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/20a	Łazienka	3,5		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/21	Sala chorych	17,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/21a	Łazienka	3,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/22	Sala chorych	17,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/22a	Łazienka	3,6		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/23	Sala chorych	16,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/23a	Łazienka	3,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/24	Komunikacja	42,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/25	Dyżurka	12,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/26	Sala chorych	17,7		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/26a	Łazienka	4,6		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/27	S.gastroskopowa	22,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/27a	Zmywalnia	6,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/28	P.socjalne	13,4		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/29	Śluza	5,6		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/30	Sala dydaktyczna	13,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/31	Ordynator	17,7		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/31a	Łazienka	4,9		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/32	Depozyt ubrań	7,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/33	Rozdz.ele.	4,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/34	Sekretariat	12,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/34a	wc	2,4		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/35	Sekretariat	12,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/36	P.socjalne	13,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/36a	Łazienka	5,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/37	P.lekarzy	23,4		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/38	Mag.	6,0		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/39	P.dokumentacji	13,4		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/40	Śluza	6,1		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/KL	KL1	22,2		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/KL	KL2	22,3		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
1/KL	KL3	44,8		LUXIONA OPR.WSTROPDOWA AWARYJNA KIERUNKOWA
		794,0 m2		

UWAGI:

1) niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż.  
Zwłaszcza projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa: <b>CANEA</b> CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel. (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl	FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
	Projektował:	inż. Janusz Waldon	
Zadanie: ODDZIAŁU CHOROBY ZAKAŹNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH	Opracował:	inż. Z. Chojnecki	
	Sprawił:	inż. W. Wojciechowski	
Adres obiektu: Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017	Branża:	ELEKTRYCZNA	
	Etap:	PROJEKT BUDOWLANY	
Data: 06.2012	Tytuł:	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA	Rewizja: A
Skala: 1:100		RZUT PIĘTRA I	Nr proj.: 12-03-01