


TABLICA TU



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Ilość odbiorn.	1	1	1	1	1	1	1
Moc[kW]	11,2	10,7	8,6	2,1	0,2	0,2	0,2

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=32,6 kW
kZ=0,4
Ps=13,0 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski		Projektował:		Inż. Janusz Waleń			
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4		Upr. bud. KL-242/89					
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canaea.com.pl		Opracował:		Inż. Z. Chojnacki			
Zadanie: REMONT		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski			
ODDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Branża: ELEKTRYCZNA					
Adres obiektu: Kielce, ul. Radłowa 7		Etap: PROJEKT BUDOWLANY					
działki nr ew. 66/1, obręb 0017							
Data: 06.2012		Typ: SCHEMAT TABLICY TU		Rysunek: ELE-011		Rewizja: A	
Skala:						Nr proj.: 12-03-01	