


TABLICA TK/1



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Ilość odbiorn.	8	9	9	9	8	7	8	9
Moc [kW]	3,2	3,6	3,6	3,6	3,2	2,8	3,2	3,6

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

Pl=26,8 kW  
Kz=0,4  
Ps=10,7 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		Projektował:		Inż. Janusz Waldon Upř. bud. KL-242/69			
Zadanie: REMONT		Sprawdził:		Inż. Z. Chojnecki			
Adres obiektu: ODDZIAŁ U CHOROǢB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADOWEJ W KIELCACH		Branża: ELEKTRYCZNA		Upř. bud. 319/KL74			
Data: 06.2012		Tytuł: TABLICA KOMPUTEROWA TK/1		Rysunek: TEL-006		Revizja: A	
Skala:		I PIĘTRO		Nr proj.: 12-03-01			