


ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY
16 łóżek

Instalacja wentylacji mechanicznej, c.t. i klimatyzacji
-rzut II piętra
SKALA 1:50



LEGENDA:

Zestawienie Pomieszczeń		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
201	Komunikacja	60,3
202	Poczekalnia	12,4
203	P. Zabiegowy	12,5
204	P. Ocyszczający	15,0
205	P. Socjalny	14,1
205a	mag.	2,3
206	P. Ordynatora	21,2
207	Komunikacja	17,7
208	Poj. lekarszy	21,5
209	Salawatari	15,3
210	Zaluzjka person.	6,7
211	O. Zabiegowy	20,8
212	P. Izolacji	10,5
213	P. Rejestracji	10,8
214	O. basen	21,8
215	Komunikacja	14,9
216	Komunikacja	6,6
217	Pom. porz.	7,0
218	Magazyn	7,1
219	Magazyn	5,1
220	wc niep.	6,9
221	Wózek wanna	8,7
222	Komunikacja	12,9
223	Zmywalnia	10,8
224	Rozdzielnie poisków	10,6
225	P. zalegnowo z p. przyrod.	19,0
226	Izolacja	13,6
226a	Zaluzjka	4,4
227b	Schod	4,5
227	Sala chorych	16,8
227a	Zaluzjka	4,1
228	Sala chorych	17,5
228a	Zaluzjka	5,0
229	Sala chorych	19,0
229a	Zaluzjka	3,1
230	Sala chorych	85,0
231	Sala chorych	27,9
231a	Zaluzjka	3,6
232	Sala chorych	20,9
232a	Zaluzjka	3,2
233	Sala chorych	18,2
233a	Zaluzjka	5,0
234	fototerapia	7,1
235	Wanna	13,8
236	Masazjka	12,2
237	Rozd. elekt.	1,7
238	Zabiegowy	12,0
239	Socjalny	13,8
240	Brutownia	4,3
241	Pom. mag.	5,7
242	Komunikacja	18,9
243	Lab.	12,5
244	Lab.	11,8
245	Lab.	13,0
246	Lab.	12,8
247	P. Socjalny	9,3
247a	Zaluzjka	3,3
2K1.	K1.1	21,0
2K1.	K1.2	22,5
2K1.	K1.3	40,6
		859,6 m ²

- Diagram illustrating the layout of a ventilation system in a room, showing the placement of the central unit, ducts, and various components.

 - kratka wentylacyjna prostokątna z wbudowaną przepustnicą
 - kanał niewidny
 - kanał widowny
 - projektowana instalacja ciepła technologicznego- zasilenie, rury stalowe
 - projektowana instalacja ciepła technologicznego- powrót, rury stalowe
 - infiltracja
 - wentylator typu SILENT SXU 100
 - kratka wentylacyjna typ NVRF z wbudowanym filtrem H14
 - wentylator kanałowy typ CAB-200
 - jednostka wewnętrzna klimatyzacji
 - odprowadzenie skroplin - rura PVC
 - R410 A- rury miedziane
 - R410 A- rury miedziane

UWAGA:
W łazienkach przynależnych do pokoi kąpielowych należy wyposażyć w wentylatory typ SILENT SXU 100 - praca 24h/d.

UWAGA:
W pomieszczeniach, w których zaprojektowano wentylację mechaniczną należy zamurować, zaślepić istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej.

[illegible]