



- LEGENDA**
- projekowane instalacje rurowe
 - projekowane instalacje wentylacyjne
 - przewody spustowe, skroplin i kondensatu
 - projekowane instalacje czynna chłodniczego

- OZNACZENIA**
- zestawienie ramy z uszczelnieniem i przepustnicą regulacyjną typ ST-DV/G, wkł. 3, wkr. 11, FRADEL
 - krafka wentylacyjna rurowa z przepustnicą regulacyjną typ RH5-1-3-1, LINDAB
 - krafka wentylacyjna rurowa z przepustnicą regulacyjną typ RH5-1-9-1, LINDAB
 - krafka wentylacyjna rurowa z przepustnicą regulacyjną typ RH5-1-3-0, gwint, LINDAB

- OBLASNIENIA:**
- NM1 - Centrala went. nak.-wyt. typ BO-52-2, Vn=315 m³/h, Wn=2805 m³/h, WBW Cima
 - NM1 - Centrala went. nak.-wyt. typ BO-52-3, Vn=470 m³/h, Wn=3960 m³/h, WBW Cima
 - NM1 - Centrala went. nak.-wyt. typ BO-52-3, Vn=470 m³/h, Wn=3960 m³/h, WBW Cima
 - N4 - Centrala went. wyt. typ DEMOS D/W-128/1-1P, Vn max=338 m³/h, DOPPEL KT LW12
 - klimatek ster. ścienny typ SAC-409/CH / GRPECH, Q_g 7,65 kW SIANO

- UWAGI**
- Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy czepami belkowymi
 - wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie, prowadząc z wyjątkami projektowaniem
 - wszystkie przewody na głównych przewodach wentylacyjnych (główny spływ) należy składować na głównych przewodach wentylacyjnych (główny spływ) - wszystkie przewody należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 50 mm, izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 30 mm, wszystkie przewody należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 50 mm, przy montażu przepustnic z silnikami, wentylatorów, central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich w czasie eksploatacji

AB PROJEKT	
SPÓŁKA CYWILNA	
30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19A	
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPÓŁOWNY	
28-735 KIELCE, UL. GROMNIAŁOWA 45	
REMONT BUDYNKU PRACZOJNI DLA POTRZEB GOSPODARSTWA	
TYTUŁ	
WENTYLACJA MECHANICZNA, FRADEL, PIERO	
BUDOWA	
INSTALACJE SANITARNE	
PROJEKT WYKONAWCZY	
FAZA	
W3	
PROJEKTANT	
mgr inż. Krzysztof Baka	
mgr inż. Grzegorz Michor	
PROJEKTANT	
mgr inż. Stanisław Białobierz	
SPRAWOZD.	
UWAGI	
LUBECZ 2007	
ANOTACJA ZA CENTRYKAL NR 332/2002	