

LEGENDA

- projektowane instalacje nawiewne
- projektowane instalacje wywiewne
- przewody spustowe, skroplin i kondensatu
- projektowane instalacje czynnika chłodniczego

OZNACZENIA:

- anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną typ ST-DV/G, wlk. 3, war. 11, FRAPOL
- kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-3-1, LINDAB
- kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-9-1, LINDAB
- kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-3-0 (garaż), LINDAB

OBJAŚNIENIA:

NW1 - Centrala went. naw.-wyw. typ BO-52-2, Vn=3145 m³/h, Vw=2805 m³/h VBW Clima
NW1 - Centrala went. naw.-wyw. typ BO-52-3, Vn=4070 m³/h, Vw=3960 m³/h VBW Clima
NW1 - Centrala went. naw.-wyw. typ BO-52-3, Vn=4075 m³/h, Vw=3965 m³/h VBW Clima
W4 - Centrala went. wyw. typ DEIMOS 0/W-128A/1-1P, Vw max=1336 m³/h, DOSPEL
K1.1/K1.2 - klimatyzator ścienny typ SAP-KR94EH / CR94EH, Q_{ch}= 2,65 kW SANYO

UWAGI:

- Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy czerpnią dachową i wyrzutnią wynosi 10,0 m,
- wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie i porównać z wartościami projektowanymi,
- w celu wytłumienia hałasu emitowanego do wewnątrz instalacji, należy zainstalować tłumiki akustyczne na głównych przewodach wentylacyjnych (patrz spec. elem.),
- wszystkie przewody instalacji wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni nie - ogrzewanego poddasza, należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 50 mm,
- wszystkie przewody instalacji wentylacyjnych, prowadzonych w szachtach, należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 30 mm,
- przewody instalacji wentylacyjnych, przechodzące przez pomieszczenia, których nie obsługują, należy izolować płytami p.poż typu CONLIT A/F gr. 50 mm,
- przy montażu przepustnic z siłownikami, wentylatorów, central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich w czasie eksploatacji.

AB PROJEKT SPÓŁKA CYWILNA 30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19A			
INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25-735 KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45		
TEMAT:	REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI DLA POTRZEB ODDZIAŁU REHABILITACJI Z PRZYCHODNIĄ Kielce, ul. Tadeusza Kościuszki 3		
TYTUŁ RYSUNKU:	WENTYLACJA MECHANICZNA - Rzut II piętra		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	RYS. NR: W/4	SKALA: 1: 50
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Iskra UAN-7342-58/93	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Michór	PODPIS:	LIPIEC 2007
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław Bakalarz UAN-7342-46/92	PODPIS:	

ArchiCAD 7.0 CERTYFIKAT NR 335/2002