AB PROJEKT

SPÓŁKA CYWILNA

30-001 KRAKÓW, UL. KAMIENNA 19A

INWESTOR:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25-735 KIELCE, UL. ORŁOWSKA/DZKA 45
TEMAT:	REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI DLA PORZRZEŚ ODDZIAŁU REHABILITACJI Z PRZYCHODNIĄ Kielce, ul. Tadeusza Kościuszki 3
RYSUNKU:	WENTYLACJA MECHANICZNA - Rzut parteru
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Ikra UAN-7342-58/93
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Milchor UAN-7342-46/92
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław Bakfalarz UAN-7342-46/92

RYS. Nr	SKALA	DATA
W/2	1: 50	LIPIEC 2007

Archicad 7.0 CERTYFIKAT NR 335/2002



LEGENDA

- projektowane instalacje nawiewne
- projektowane instalacje wywiewne
- przewody spustowe, skroplin i kondensatu
- projektowane instalacje czynnika chłodniczego

OZNACZENIA:

- anemostat nawiewny ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjną typ ST-UV/G, wlk. 3, war. 11, FRAPOL
- kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-3-L LINDAB
- kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-9-L LINDAB
- kratka wentylacyjna wywiewna z przepustnicą regulacyjną typ RHS-1-3-0 (garaż) LINDAB

OBJAŚNIENIA:

- NW1 – centrala went. naw.-wyw. typ BD-52-2, V=31\5 m/h, Vw=280\$ m/h VBW Clima
- NW1 – centrala went. naw.-wyw. typ BD-52-3, V=+070 m/h, Vw=3960 m/h VBW Clima
- W4 – centrala went. wyw. typ DEIMOS 0/W-128A/1-rP, Vw max=1336 m/h, DOSPEL
- K1T/K12 – klimatyzator ścienny typ SAP-KR9\EH / (R9\EH, Q_{ch}= 2,65 kW SANYO

UWAGI:

- Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana pomiędzy czerpnią datkową i wyrzutnią wynosi 10,0 m.
- wartościami projektowanymi.
- wszystkie wymiary należy sprawdzić bezpośrednio na budowie i porównać z
- w razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
- wszystkie przewody instalacji wentylacyjnych, prowadzonych w ścianach, należy ogrzewanego poddasza, należy izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 50 mm.
- wszystkie przewody instalacji wentylacyjnych, prowadzonych w przestrzeni nie - ttumiki akustyczne na głównych przewodach wentylacyjnych (patrz szer. elem.).
- przewody instalacji wentylacyjnych, przechodzące przez pomieszczenia, klórych nie ocieplają, należy izolować płytami o por CONLIT A/F gr. 50 mm
- przy montażu przepustnic z silnikiem, wentylatorów, central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę na możliwość dostępu do nich w czasie eksploatacji.