Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.
Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamerę medyczną

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV
B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV
B/05 Myjnia endoskopu 6,6 m2 gres
B/03 Gab. kolonoskopii 21,4 m2 PCV
B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres
B/09 P. techniczne 15,7 m2 PCV SD
B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD
B/04 Kabina hig.-osob 3,7 m2 gres
B/01 Komunikacja 118,1 m2 PCV
B/11 Sterownia 6,3 m2 PCV SD
B/12 Przebieralnia 3,2 m2 PCV
B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,5 m2 PCV
B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV
B/14 G. lekarski 20 m2 PCV
B/15 G. lekarski 20 m2 PCV
B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV
B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV
B/18 S. oddziałowa 16,4 m2 PCV
B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV
B/20 Komunikacja 3,2 m2 gres
B/21 WC pacj. 4,4 m2 gres
B/22 P. socjalny 11,2 m2 gres
B/23 Pom. porządkowe 5 m2 gres
B/24 WC pacjentów 9,6 m2 gres

R/01 7 grzejników
R/02 7 grzejników
R/03 8 grzejników
Kurtyny zimne
HP 65x28x700
LPD-CU
UPS
RG/G

GRANICA OPRACOWANIA
DALEJ DO ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA C.O.
16,5 kW c.o.
16,8 kW c.o.
ZASILANIE Z ISTNIEJĄCEGO WĘZŁA C.O.
kurtyna powietrzna

A/24 Wstępna intensywna terapia 74,5 m2 ist. PCV
A/23 Próżnia 6,6 m2 ist. gres
A/19 Korytarz 88,1 m2 ist. PCV
A/21 Azot 3,3 m2 ist. gres
A/22 Sprężarki 15,6 m2 ist. gres
A/20 Pro morte 14,5 m2 ist. gres
A/45 USG 12 m2 PCV
A/44 Pom. 9,3 m2 PCV
A/15 Wymiennikownia 12,9 m2 ist. gres
A/16 Łazienka 6,4 m2 ist. gres
A/17 P. socjalny 6,7 m2 ist. PCV
A/18 Brudownik 4,7 m2 ist. PCV
A/14 Korytarz 21,5 m2 ist. PCV
A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres
A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres
A/29 Resuscytacja zabiegowy 36 m2 ist. PCV
A/27 WC pers. 5,4 m2 ist. gres
A/25 Resuscytacja zabiegowy 31,6 m2 ist. PCV
A/30 P. oddziałowej 10,2 m2 ist. PCV
A/31 P. lekarzy 9,7 m2 ist. PCV
A/50 Przygotowanie lekarzy 5,9 m2 ist. PCV
A/49 Przyg. pacjenta 2,3 m2 PCV
A/47 Gabinet rtg 27,3 m2 PROJEKTOWANE
A/51 Sala zabiegowo operacyjna 51,8 m2 ist. PCV
A/48 Sala opatrunków gipsowych 28,2 m2 ist. PCV
A/35 Korytarz 28,8 m2 ist. PCV
A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV
A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV
KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres
A/32a Segregacja 38,3 m2 ist. PCV
A/32 Hol 37,7 m2 ist. PCV
A/32b 10,1 m2

V30-60-1.0 1080W 1x230V
r1
R2
1x230V

SCHEMAT BUDYNKU



A - obiekt istniejący
B - obiekt nowoprojektowany

RZUT 1:100

N

Jednostka projektowa:
CANEA
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45

Temat: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe", na działkach o nr ewid. 380/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.

Adres obiektu: KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 działka nr ew. 390/13 i 389/6

Rewizja: A
Branża: SANITARNA
Nr proj.: 16-12-01
Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Data: 02.2017

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	mgr inż. Emilia Laskowska-Burda upr.Nr KL-/16/08/	
Opracował:	Inż. Piotr Burda	
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lanch – Kolasa upr.Nr KL-/11/91	

Tytuł: RZUT PARTERU INST. GRZEWCZE -CZĘŚĆ B
Skala: 1:100
Rys.: S-03