GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

wyodrębnienie strefy niebezpiecznej, oddziaływania rezonansu magnetycznego

Droga transportowa rezonansu.

WYRZUTNIA

Pozostawić otwór technologiczny na dostawę rezonansu.

WYRZUTNIA

Pomieszczenie rezonansu wyposażyć w kamery medyczne

kurtyna powietrzna kurtyny zimne

PRACA NAPRZEMIENNA DOWOLNE/PARY JEDNOSTEK/ DWIE PRACUJĄ JEDNA ODPOCZYWA

rura wyrzutu helu

wnęka na [illegible] głębokość [illegible]

B/07 Gab. zabiegowy 22 m2 PCV

B/06 Gab. gastroskopii 21,2 m2 PCV

B/05 Myjnia endoskopów 5,8 m2 gres

B/03 Gab. kolonoskopii 21,4 m2 PCV

B/02 Pom. dekontaminacji 16,5 m2 gres

B/09 P. techniczne 16,8 m2 PCV

B/10 Rezonans 37,4 m2 PCV SD

B/04 Kabina. hig. osob 3,7 m2 gres

B/01 Komunikacja 118,1 m2 PCV

B/11 Sterownia 9,3 m2 PCV SD

B/12 Przebieralnia 9,2 m2 PCV

B/08 Pom. przygo. pacjenta 23,5 m2 PCV

B/13 P. opisów 22,5 m2 PCV

B/14 G. lekarski 20 m2 PCV

B/15 G. lekarski 20 m2 PCV

B/16 G. lekarski 16,4 m2 PCV

B/17 Ordynator 16,3 m2 PCV

B/18 P. oddziałowa 16,4 m2 PCV

B/19 P. pielęgniarek 16,4 m2 PCV

B/20 Komunikacja 5,2 m2 gres

B/21 WC pers. 4,4 m2 gres

B/22 P. socjalny 11,2 m2 gres

B/23 Rom. porządkowe 5 m2 gres

B/24 WC pacjentów 6,6 m2 gres

WYRZUTNIA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

barierka ze stali nierdzewnej

barierka ze stali nierdzewnej

chodnica/nagrzewnica freonowa czynnik z agregatu na dachu

chodnica/nagrzewnica freonowa czynnik z agregatu na dachu

odpowietrzenie

taśma ochronna

odpowietrzenie

taśma ochronna

40,00=281,41m n.p.m.

drabinka na dach zabezpieczona przed samowolnym osób niepowołanych

20,00=281,41m n.p.m.

A/26 Pom. odp.med. 3,2 m2 ist. gres

A/28 Łazienka 5,7 m2 ist. gres

A/29 Resuscytacja zabiegowy 16 m2 ist. PCV

KL/02 Kl.schod. 23,2 m2 ist. gres

A/33 Komunikacja 18,6 m2 PCV

A/34 P. pielęgniarek 17 m2 ist. PCV

kurtyna powietrzna

SCHEMAT BUDYNKU

B

A

A - obiekt istniejący
B - obiekt nowoprojektowany

RZUT 1:100

N

Jednostka projektowa:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH, KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45
Temat:	Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o Centrum Urazowe, w ramach zadania „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o Centrum Urazowe", na działkach o nr ew-kl. 390/13 i 389/6, obręb 0015, ul. Grunwaldzka w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCDEFG-A.
Adres obiektu:	KIELCE, UL. GRUNWALDZKA 45 działka nr ew. 390/13 i 389/6
Rewizja: A	Branża: SANITARNA
Nr proj.: 16-12-01	Etap: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Data: 02.2017	
FUNKCJA	NAZWISKO / PODPIS
Projektował:	mgr inż. Emilia Laskowska-Bunia upr Nr KL-1568/8
Opracował:	Inż. Piotr Bunia
Sprawdził:	mgr inż. Urszula Lamch - Kalacz upr Nr KL-1160/91
Tytuł:	RZUT PARTERU INST. KLIMATYZACJI-CZĘŚĆ B
Skala:	1:100
Rys.:	S-05