

														TAB.NR 1		
LP	OZNACZENIE NA RZUCIE	Nazwa pomieszczenia	Temperatura projektowa ZIMA	Temperatura projektowa LATO	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość powietrza nawiewanego	Symbol układu	Krotność wymian powietrza	Ilość powietrza wywiewanego	Symbol układu	Krotność wymian powietrza	Ilość powietrza	Symbol układu	Krotność wymian powietrza
			DANE POMIESZCZENIA					NAWIEW CENTRALNY			WYWIEW CENTRALNY			WYWIEW INDYWIDUALNY		
			[°C]		[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³ /h]	N	[m ³ /m ³]	[m ³ /h]	W	[m ³ /m ³]	[m ³ /h]	WD	[m ³ /m ³]

	1	3	4	410	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	A/33	KOMUNIKACJA	20		18,6	3	55,8	100	ISTN.	1,8	100	ISTN.	1,8			0,0
2	A/41	WC	20		4,3	3	12,9			0,0			0,0	100	ISTN.	7,8
3	A/43	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	24		26,2	3	78,6	300	ISTN.	3,8	320	ISTN.	4,1			0,0
4	A/44	POM. TECHNICZNE	16		9,3	3	27,9	85	ISTN.	3,0	85	ISTN.	3,0			0,0
5	A/45	USG	24		12	3	36	115	ISTN.	3,2	115	ISTN.	3,2			0,0
6	A/46	STEROWNIA	20		21,4	3	64,2	400	ISTN.	6,2	390	ISTN.	6,1			0,0
7	A/47	GABINET RTG	24		27,3	3	81,9	350	ISTN.	4,3	350	ISTN.	4,3			0,0
8	A/48	TC	24		36,8	3	110,4	450	ISTN.	4,1	440	ISTN.	4,0			0,0
9	A/49	PRZEBIERALNIA	24		2,3	3	6,9	50	ISTN.	7,2	50	ISTN.	7,2			0,0
10	B/01	Komunikacja	20		118,8	2,7	320,76	400	1	1,2	400	1	1,2			0,0
11	B/02	Po. dekontaminacji	24		16,7	3	50,1	200	1	4,0			0,0	250	ISTN.	5,0
12	B/03	Gab. Kolonoskopii	24		21,5	3	64,5	400	1	6,2			0,0	240	23	3,7
13	B/04	Kabina hig. Osobistej	24		3,7	3	11,1			0,0			0,0	100	21	9,0
14	B/05	Myjnia endoskopu	16		6,6	3	19,8			0,0			0,0	200	21	10,1
15	B/06	Gab. gastrokopii	24		21,2	3	63,6	400	1	6,3				360	24	5,7
16	B/07	Gab. Zabiegowy	24		22	3	66	250	1	3,8				300	25	4,5
17	B/08	Pom. przyg. Pacjenta	24		23,5	3	70,5	500	1	7,1	450	1	6,4			0,0
18	B/09	Pom. techniczne	16		15,8	3	47,4	150	1	3,2	200	1	4,2			0,0
19	B/10	Rezonans	24		37,4	2,52	94,248	1150	2	12,2	1150	2	12,2			0,0
		REZONANS -AWARIA	0				94,248	2050	2	21,8				2050	22	21,751
20	B/11	Sterownia	20		6,5	3	19,5	100	1	5,1	100	1	5,1			0
21	B/12	Przebiegarnia	24		3,2	3	9,6			0,0	75	1	7,8			0,0
22	B/13	Pom. opisów	20	25	22,5	3	67,5	200	1	3,0	200	1	3,0			0,0
23	B/14	Gab. Lekarski	24	25	20,1	3	60,3	275	1	4,6	250	1	4,1			0,0
24	B/15	Gab. Lekarski	24	25	20	3	60	275	1	4,6	250	1	4,2			0,0
25	B/16	Gab. Lekarski	24	25	16,4	3	49,2	275	1	5,6	250	1	5,1			0
26	B/17	Ordynator	20	25	16,3	3	48,9	150	1	3,1	125	1	2,6			0,0
27	B/18	P. oddziałowa	20	25	16,4	3	49,2	150	1	3,0	125	1	2,5			0,0
28	B/19	P. pielęgniarek	20	25	16,4	3	49,2	150	1	3,0	125	1	2,5			0,0
29	B/20	Komunikacja	20		3,2	3	9,6									0,0
30	B/21	WC personelu	20		4,4	3	13,2			0,0			0,0	50	21	3,8
31	B/22	P. socjalny	20		11,2	3	33,6	100	1	3,0	100	1	3,0			0,0
32	B/23	Pom. porządkowe	16		5	3	15			0,0			0,0	50	21	3,3
33	B/24	WC pacjentów	20		6,7	3	20,1			0,0			0,0	50	21	2,5