



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel. 41 36-71-301, faks 41 34-50-623  
email: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
**Dział Zaopatrzenia**  
Tel. 41 3671259 faks 41 3660014  
email: [zaopatrzenie@wszkielce.pl](mailto:zaopatrzenie@wszkielce.pl)



Kielce, dnia 12.06.2019 r.

EZaop/82/2019

**TERMO-KLIMA**  
Błach Piotr  
ul. Massalskiego 14/8  
25-636 Kielce

**dotyczy:** postępowania na wykonanie remontu – naprawy w celu przywrócenia do pełnej sprawności agregatu chłodniczego TWA 362 B/SSL, a w szczególności wymiana uszkodzonego tandemu sprężarek BITZER 66H-70.2, wymiana wkładu odwadniającego, wymiana zaworu termostatycznego (oryginał ALCO TERE 45 HW) dla czynnika R-422d, płukanie układu, ponowne napełnienie czynnikiem (całkowita pojemność układu 40kg), wykonanie próby szczelności bezpośrednio po remoncie oraz po upływie 30 dni.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej:

**TERMO-KLIMA**  
**Błach Piotr**  
**ul. Massalskiego 14/8**  
**25-636 Kielce**

Łączną wartość oferty brutto **54 830,00 zł.**

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert – 100 % cena.  
Do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta.

Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych  
inż. Andrzej Damanski

ZATWIERDZIŁ

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK  
Działu Zaopatrzenia i Magazynów

Krzysztof Krajewski