



1. Wymiary podano w [cm], rzędne w [m].
2. Przed wykonywaniem elementów należy zweryfikować wymiary i ilości materiałów.
3. Prowadzić intensywną pielęgnację betonu przez 7 dni od ułożenia mieszanki.
4. Wszelkie niezgodności i niejasności w dokumentacji projektowej należy zgłaszać projektantowi przed wykonaniem elementów.
5. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami elementów stykających się z nim oraz z rysunkami zestawczymi.
6. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy konstrukcyjne.
7. Nie odczytywać wymiarów ze skali rysunku.
8. Przed betonowaniem stóp zweryfikować połączenia uziemienia.
9. Pod stopy fundamentowe wykonać warstwę betonu podkładowego C8/10 o grubości 100 mm.
10. Fundamenty sytuować zgodnie z rysunkiem zestawczym.
11. Po wykonaniu wykopów/nasyków stwierdzić zgodność gruntów z założeniami przyjętymi do projektu.
12. Przed betonowaniem stóp fundamentowych zweryfikować punkty styku ze zbrojeniem i układem ław fundamentowych, podwalin, dokoń itp.
13. Podczas realizacji przestrzegać wytycznych i instrukcji dostawców poszczególnych systemów i elementów.

Faza Projektu	Projekt Wykonawczy			
Temat Rysunku	RZUT FUNDAMENTÓW			
Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Owsiak	SWK/0128/POOK/09 do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	Październik 2019	
Sprawdził				
Rev.: 0	Skala: 1:100	Branża: Konstrukcja	Nr rys: K-01	