



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41 36-71-301, faks 41 34-50-623
email: szpital@wszkielce.pl



Kielce dn.16.06.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/76/2020/KK

Dotyczy: postępowania do 30 000 EURO na wykonanie wykonania osłon radiologicznych stałych dla Sali zabiegowej Kliniki Chirurgii Naczyniowej zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 35-736 Kielce udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

W udostępnionej dokumentacji przetargowej nie znaleźliśmy wymiarów drzwi , które wymagają wymiany na drzwi z wkładką ołowianą. Takie drzwi trzeba wykonać z futrynami więc trzeba znać wymiary otworu w którym będą montowane. Prosimy o uzupełnienie tej informacji

Odpowiedź

Wymiary drzwi: 117/204 cm oraz 116/204 cm, przed przystąpieniem do realizacji wymiary należy pobrać z natury.

Pytanie 2

Z jakiego materiału wykonana jest ściana przy gabinecie lekarskim na której będzie układana warstwa 0,5 mm ołowiu ?

Odpowiedź

Ściana działowa murowana 17 cm.

Pytanie 3

Z jakiego materiału wykonany jest sufit na którym ma być podwieszana 1,5 mm warstwa ołowiu? Wydaje nam się, że najtańsze, najszybsze i chyba optymalne byłoby wykonanie osłony sufitu nie przez podwieszenie osłony ale ułożenie jej na suficie od góry od strony pomieszczeń chirurgii. Wymiana wykładzin na podłodze wydaje nam się prostsza, szybsza i tańsza niż wykonywanie ciężkich podwieszonych pod sufitem (sam ołów będzie ważył bliski 730kg) Prosimy o przeanalizowanie takiej możliwości.

Odpowiedź

Stropy Ackermana. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, brak możliwości ułożenia osłony na suficie od góry z uwagi na konieczność wyłączenia z funkcjonowania dodatkowego pomieszczenia.

Pytanie 4

Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia sali zabiegowej.

Odpowiedź

Wysokość pomieszczenia Sali zabiegowej – 300 cm.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Włodzimierz Wiegus

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Szaniawski