



Kielce dn.24.06.2020 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/76/2020/KK

Dotyczy: postępowania do 30 000 EURO na wykonanie wykonania osłon radiologicznych stałych dla Sali zabiegowej Kliniki Chirurgii Naczyniowej zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 35-736 Kielce udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Projekt mówi o wymianie drzwi ale nie mówi na jakie, jakie mają mieć cechy jak mają być te drzwi wykonane, mają być prawe czy lewe, drewniane, stalowe, aluminiowe? Jeśli mówimy o wymianie to trzeba wymienić komplet jest więc demontaż i montaż nowych, które trzeba wykonać a z wkładem ołowianym 1,5 mm to miesięczny termin na wykonanie wszystkich prac jest mało realny. Formularz ofertowy nie daje szans na jakąkolwiek dyskusję z tym terminem.

Odpowiedź

Rodzaj materiału z którego mają być wykonane drzwi z uwagi na ich szerokość pozostawiamy do propozycji oferenta- warunek wkład ołowiany 1,3 mm. Są to drzwi prawe o szerokości 116 cm. Przed zamówieniem wymiary sprawdzić na budowie. Wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie osłon radiologicznych.

Pytanie 2

Podobnie jest z informacjami o np. położeniu 1,5 mm warstwy ołowiu na suficie. Nic nie ma w "projekcie budowlanym" jak to ma być zrobione ale w SIWZ nie ma również żadnej zgody inwestora na dowolność w tym zakresie. Nie wiemy więc czy dopuszczalne jest podwieszenie sufitu co byłoby uzasadnione.

Odpowiedź

Ułożenie osłon na suficie wykonać w technologii którą zaproponuje przyszły doświadczony wykonawca, Inwestor uwzględni zaproponowaną przez wykonawcę robót technologię sprawdzoną i bezpieczną. Z uwagi na istniejące wyposażenie pomieszczenia i istniejące kanały wentylacyjne nie określamy jednoznacznie technologii wykonania robót. Może to być np. folia klejona do sufitu bądź płyty G-K na ruszcie stalowym.

Pytanie 3

Podobnie jest z osłanianą ścianą.

Odpowiedź

Położenie dodatkowej warstwy 0,5 mm Pb na ścianie "zwykłe klejenie"

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Krzysztof Krajewski
Starszy inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: krzysztof.krajewski@wszkielce.pl