



Kielce dn.21.07.2020 r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych

Znak sprawy: EZ/ZP/101/2020/DK

Dotyczy: postępowania do 30 000 EURO na na zakup i dostawę wkładów filtracyjnych klimatyzacji do central w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45, 35-736 Kielce udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1

Czy wymagany jest Certyfikat Eurovent : Filtry klasy M5-F9 : aktualny certyfikat, - nie posiadamy takiego certyfikatu.

Odpowiedź:

Wymagany jest certyfikat EUROVENT na surowiec.

Pytanie 2

Indywidualne raporty z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzające parametry filtra zgodnie z PN-EN 779-2012 dla: - nie posiadamy takich raportów

Odpowiedź:

Wymagany jest indywidualny raport potwierdzający parametry filtra dla każdego filtra HEPA.

Pytanie 3

Filtry klasy M5-F9: materiał filtracyjny włókno szklane, aktualny certyfikat z niezależnego laboratorium potwierdzający nieszkodliwość stosowania tego materiału, - nie posiadamy takich badań, posiadamy atest PZH

Odpowiedź:

Odstępujemy od wymogu.

Pytanie 4

Każda kieszeń posiada swoją metalową indywidualną ramkę, dla klas M5-F9 kieszenie szyte i klejone na przeżyciach – kieszenie są dzielone poprzez metalowy pręt.

Odpowiedź:

Dopuszczamy podział przez metalowy pręt.

Pytanie 5

Filtry HEPA możemy zaproponować w ramie stalowej

Odpowiedź:

Wszystkie filtry w ramie stalowej.

Pytanie 6

Pytanie do § 3 ust. 1 wzoru umowy: Czy można wydłużyć termin dostawy filtrów do 23 dni roboczych od wezwania? Termin 23 dni roboczych podyktowany jest cyklem produkcyjnym



filtrów HEPA. W terminie 14 dni roboczych powinny zostać dostarczone filtry kieszeniowe i kasetowe.

Odpowiedź:

14 dni kalendarzowych na dostawę filtrów HEPA i pozostałych.

Pytanie 7

Pytanie do § 4 ust. 1 wzoru umowy: Czy przez podwykonawcę rozumie się też firmę transportową dokonującą dostawy filtrów na zlecenie Wykonawcy?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 8

Pytanie do § 7 ust. 1 punkt 1) wzoru umowy: Czy można wydłużyć termin usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie do 18 dni roboczych?

Termin 18 dni roboczych podyktowany jest cyklem produkcyjnym filtrów HEPA w trybie reklamacyjnym. W terminie 14 dni roboczych powinny zostać dostarczone filtry kieszeniowe i kasetowe.

Odpowiedź:

14 dni kalendarzowych.

Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowania informacji dotyczących ramy filtrów Hepa. Czy mają one zostać wykonane w ramie MDF czy aluminium? Które pozycje mają być wykonane w ramie MDF, a które w aluminium? Czy dopuszczają Państwo wykonanie wszystkich filtrów w ramie MDF?

Odpowiedź:

Wszystkie filtry HEPA w ramie stalowej, dopuszczamy również w ramie z aluminium.

Pytanie 10

Prosimy o wykreślenie wymogu Certyfikatu Eurovent i zapisów z nim związanych, ponieważ wymagany w Polsce certyfikat to Atest PZH.

Odpowiedź:

Wymagany jest certyfikat EUROVENT na surowiec.

Pytanie 11

Jeżeli istniałaby taka możliwość prosimy o udostępnienie zdjęcia filtra kieszeniowego spełniającego podane przez Państwa wymagania – „brak nitów, wkrętów oraz brak ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia, kieszenie szyte i klejone na przeszyciach”. Podany przez Państwa wymóg naszym zdaniem ogranicza uczciwą konkurencję. Zapisy te powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców i uniemożliwiają udział w postępowaniu innym potencjalnym wykonawcom.

Odpowiedź:





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41 36-71-301, faks 41 34-50-623
email: szpital@wszkielce.pl



Pytanie 12

Prosimy o informację czy wyrażają Państwo zgodę na złożenie oferty częściowej – tylko na filtry HEPA ?

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 13

Czy w postępowaniu na filtry Powietrza można składać ofertę tylko na filtry HEPA lub czy byłaby możliwość podzielenia na dwa pakiety?

Odpowiedź:

Dopuszczamy możliwość składania ofert tylko na filtry HEPA.

Pytanie 14

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia **29.07.2020 r.**

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Dział Zamówień Publicznych
[Signature]
owski