


RZUT PIĘTRA +3. WENTYLACJA.



SCHEMAT BUDYNKU
- OBSZAR PODLEGAJĄCY OPRACOWANIU



LEGENDA:

- Kanaly nawiewne
- Kanaly wywiewne

UWAGA:
W pomieszczeniu śluzy oraz myjni endoskopów należy wykonać sufit podwieszany na poziomie +3,0.

MYJNIA ENDOSPOKÓW
- wentylacja mechaniczna
- podciśnienie 10%
- 10 wymian/h
- nawiew 235 m³/h
- wywiew 260 m³/h

ŚLUZA
- wentylacja mechaniczna
- 2 wymiany/h
- nawiew 20 m³/h
- wywiew 20 m³/h

W1-WENTYLATOR W SUFICIE Ø100
Vwyw=20 m³/h; ΔP=50Pa
P=7W; U=230V
otwór w stropie 150x150

Temat	REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA BLOKU OPERACYJNYM DLA POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW			
Inwestor	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce			
Rysunek	RZUT PIĘTRA +3 INSTALACJA WENTYLACJI			Data: 02.2021
	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Skala 1 : 50
Projektował:	mgr inż. Jadwiga Majchrzyk	SWK/0089/ POOS/14		Nr rys. IS-1
Sprawił:				