


BUDYNEK A

BUDYNEK C



INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 11a, 11b, 11c
BUDYNEK GŁÓWNY
RZUT III PIĘTRA - segment B

Legenda – oświetlenie

B1	LED N 2200LM PLX 34 840 20W
L	LED 2400LM E IP54 840 26W
A1	LED 3900LM MICRO–LINE E IP43 840 27W
N1	LED 3600LM PC OPAL E IP65 840 40W
R1	LED 3900LM MICRO–LINE E IP44 34 840 27W
R2	LED 5200LM MICRO–LINE SH E IP65 840 36W
R3	LED CRI90 7200LM MICRO–LINE SH EDD IP65 940 81W
R4	LED CRI90 14400LM MICRO–LINE SH EDD IP65 940 162W
EC1	OPRAWA AWARYJNA RUTA RPC 1W/B/SE/AT
EO1	OPRAWA AWARYJNA RUTA RNO 1W/1h/AT
E4	OPRAWA AWARYJNA jednostronna INFINITY II B/1,2W/B/1/AT

UWAGI:
1. Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja z Inwestorem i autorem projektu
2. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:	CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl	
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce	
Inwestycja:	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH BUDYNEK GŁÓWNY	
Adres obiektu:	działki nr ew. 390/13, obręb 015 i 390/8 obręb 015 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45	
Rewizja:	A	Branża: ELEKTRYCZNA
Nr proj.:	18-02-01	Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Data:	03. 2018.	
FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	inż. Janusz Waldon nr upr. KL 242/89	
Opracował:		
Sprawdził:		
Tytuł:	Rzut III piętra budynku B - OŚWIETLENIE	Skala: 1:100 Rys.: ELE-11