

Kielce, dnia 14.09.2022 r.

Znak sprawy: EZ/165/2022/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129) na „Wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 oraz działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W punkcie 3a) SWZ „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego zamówienia, niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego właściwej decyzji administracyjnej na realizację zadania (zgłoszenie/pozwolenie na budowę)”. Według naszej wiedzy nie ma konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia prac. Prosimy o sprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź:

Jeśli po wykonaniu projektu oraz dokonaniu uzgodnień z rzeczoznawcą nie będzie zgłoszenie/pozwolenie na budowę wymagane, to Zamawiający również nie będzie wymagał.

Pytanie 2

W Państwa koncepcji podziału korytarzy drzwiami dymoszczelnymi w miejscach proponowanych istniejące drzwi posiadają klasę odporności ogniowej E60. Prosimy o udostępnienie dokumentacji podziału budynku na strefy pożarowe i dokumentacji projektowej w celu weryfikacji/konfrontacji poprawności podziału korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50m z istniejącym układem stref pożarowych w obiekcie.

Odpowiedź:


Zamawiający posiada wyłącznie archiwalną dokumentację projektową w formie papierowej, którą może udostępnić w fazie projektowania jedynie w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koncepcji podziału poprzez montaż drzwi w innych miejscach niż zaproponowane, ewentualnie dołożenie kolejnych drzwi na ciągach ewakuacyjnych?

Odpowiedź:

Załączony podział jest jedynie koncepcją, która może ulec zmianie, wszystko jest uzależnione od uzgodnień z rzeczoznawcą.



Pytanie 4

W „Programie Funkcjonalno - Użytkowym” punkt 5 oczekują Państwo montaż zwalniaczy elektromagnetycznych uruchamianych z SSP. Czy wszystkie drzwi dymoszczelne mają być wyposażone i podpięte do systemu oraz czy instalacja elektryczna może być prowadzona natynkowo, w korytkach kablowych?

Odpowiedź:

Zwalniacze winny pojawić się w miejscach gdzie drzwi powinny być cały czas w pozycji otwartej. Zamawiający nie wyraża zgody na prowadzenie instalacji elektrycznej natynkowo w korytkach kablowych.

Pytanie 5

W „Programie Funkcjonalno - Użytkowym” punkt 8 Zamawiający wymaga wyposażenia drzwi w kontrolę dostępu. Prosimy o sprecyzowanie oczekiwań.

Odpowiedź:

W momencie jeśli wymiana będzie w miejscach gdzie jest aktualnie zabudowa wyposażona w kd, zamawiający wymaga aby również w tym miejscu zabudowa/drzwi były wyposażone oraz wpięte w istniejący system kd. Obecna kontrola dostępu do Roger z systemem domofonowym współpracującym z centralą telefoniczną Hipath 3800.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIELCZANIN
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA