

SPIS TREŚCI

Inwentaryzacja instalacji wentylacyjnej

LP	ODDZIAŁ	STRONA NR
1.	Neurochirurgia	1-7
2.	Sterylizatornia	8
3.	Diagnostyka Obrazowa (RTG)	9
4.	Blok Operacyjny	10-12
5.	Balenologia	13
6.	Kardiologia	14-19
7.	Kardiochirurgia	20-24
8.	SOR	25-29
9.	Neurologia	30-31
10.	Ginekologia i położnictwo – patologia ciąży	32
11.	Ginekologia i położnictwo	33
12.	Anestezjologia i Intensywna Terapia	34
13.	Okulistyka	35
14.	Pawilon G	36-40
15.	Nefrologia	41
16.	Dializy	42
17.	Apteka	43
18.	Chirurgia naczyniowa	44
19.	Chirurgia Ogólna	45
20.	Oddział Zakaźny i Dermatologia	46-47
21.	Pediatrya	48-56
22.	Rehabilitacja	57-59
23.	Przychodnia sportowa	60
24.	Neonatologia	61
25.	Centrum Urazowe	62

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 1	Oznaczenie układu/centrali:	NW 1.1
Model centrali: Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L		Numer seryjny: 712-CAE00005	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
FILTRY ABSOLUTNE			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 915x610x78	Ilość (szt.): 8	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 915x457x78	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 535x535x78	Ilość (szt.): 5	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~350 mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 2	Oznaczenie układu/centrali:	NW 2
Model centrali: Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
FILTRY ABSOLUTNE			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 915x610x78	Ilość (szt.): 8	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 915x457x78	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 535x535x78	Ilość (szt.): 5	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~242 mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia – intensywna terapia			
Obsługiwany układ:	Sala pooperacyjna	Oznaczenie układu/centrali:	NW 3
Model centrali: Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input checked="" type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
FILTRY ABSOLUTNE			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 575x575x78	Ilość (szt.): 7	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> H13	Wymiar: 575x575x78	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> HEPA
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~242 mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia - szatnia			
Obsługiwany układ:	Szatnia	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: Deimos		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.):	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Brak informacji o filtrach			
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): 74 mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia			
Obsługiwany układ:	Korytarz czysty	Oznaczenie układu/centrali:	NW 5.1
Model centrali: ERATO 4/4-135C/1-1;1-1/P;L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~221mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia			
Obsługiwany układ:	Korytarz brudny	Oznaczenie układu/centrali:	NW 5.2
Model centrali: ERATO 4/X-133BC/1-1;1-1/P;L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~167mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurochirurgia			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna OIOM	Oznaczenie układu/centrali:	NW4
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input checked="" type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~252mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Sterylizatornia			
Obsługiwany układ:	Sterylizatornia	Oznaczenie układu/centrali:	1N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-14B/1-7(1)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~243mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Diagnostyka Obrazowa (RTG)			
Obsługiwany układ:	RTG (1-2)	Oznaczenie układu/centrali:	2N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-14B/1-7(1)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~202mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Diagnostyka Obrazowa (RTG)			
Obsługiwany układ:	RTG (3-4-5)	Oznaczenie układu/centrali:	3N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-14B/1-7(1)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~190mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Blok Operacyjny			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 1	Oznaczenie układu/centrali:	4N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-14B/1-7(1)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~345mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Blok Operacyjny			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 2	Oznaczenie układu/centrali:	5N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-14B/1-7(1)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~356mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Blok Operacyjny			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 3	Oznaczenie układu/centrali:	6N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-110C/1-1(2)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~186mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Blok Operacyjny			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 4	Oznaczenie układu/centrali:	7N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-110C/1-1(2)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~195mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Blok Operacyjny			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 5	Oznaczenie układu/centrali:	8N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-110C/1-1(2)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~222mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Balneologia			
Obsługiwany układ:	Balneologia	Oznaczenie układu/centrali:	10N/W
Model centrali: CV-A1-P/N-110C/1-1(2)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~166mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – układ nr 1	Oznaczenie układu/centrali:	K3/2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH06 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~165mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – układ nr 2	Oznaczenie układu/centrali:	K5/2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH08 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~240mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – układ nr 3	Oznaczenie układu/centrali:	K6/2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH08 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~160mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – układ nr 4	Oznaczenie układu/centrali:	K7/2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH03 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~236mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – układ nr 5	Oznaczenie układu/centrali:	K8/2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH03 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x490x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~245mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Hemodynamika – sala operacyjna	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS CV-P 1P/WS-1280/A/7-7		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9		Ilość (szt.):	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9		Ilość (szt.):	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): 260mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	OIOM R1 - Kardiologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW-R1
Model centrali: CLIMA-TECH KWH06 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~325mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	OIOM R2 - Kardiologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW-R2
Model centrali: CLIMA-TECH KWH06 B5/2		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~245mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiochirurgia			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 1	Oznaczenie układu/centrali:	NW1
Model centrali: AIRMEDIC 3/X-175C/1-1;1-1/L;P		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x542x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	542x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	542x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~360mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna nr 2	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: AIRMEDIC 3/X-175C/1-1;1-1/L;P		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x542x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	542x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	542x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~345mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiochirurgia			
Obsługiwany układ:	OIOM – sala pooperacyjna	Oznaczenie układu/centrali:	NW3
Model centrali: AIRMEDIC 3/X-159C/1-1;1-1/L;P		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~310mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Kardiochirurgia			
Obsługiwany układ:	Korytarze + śluza I piętro	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: DOSPEL (brak lub nieczytelna tabliczka znamionowa)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~390mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	Korytarze + śluza II piętro	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: DOSPEL (brak lub nieczytelna tabliczka znamionowa)		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x542x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x542x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~355mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Kardiologia			
Obsługiwany układ:	OIOM I piętro	Oznaczenie układu/centrali:	NW5
Model centrali: AIRMEDIC 3/X-159C/1-1;1-1/L;P		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input checked="" type="checkbox"/> Inna: woda
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x542x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	542x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x542x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	542x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~436mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: SOR			
Obsługiwany układ:	Korytarze – brudownik (lp + parter)	Oznaczenie układu/centrali:	NW1
Model centrali: VTS VS-100-L-PH/P		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	426x285x300	Ilość (szt.): 6	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	486x486x300	Ilość (szt.): 6	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	426x285x600	Ilość (szt.): 3	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	486x486x600	Ilość (szt.): 3	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~325mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: SOR			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna Ip.	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: VTS VS-40-L-PHCH/F		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	489x489x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	489x489x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~260mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: SOR			
Obsługiwany układ:	Korytarz Ip.	Oznaczenie układu/centrali:	NW3
Model centrali: VTS VS-30-L-PHC/F		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	425x425x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	425x426x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~250mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: SOR			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna SOR	Oznaczenie układu/centrali:	NW4
Model centrali: VTS VS-55-R-PHCH/F		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~225mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: SOR			
Obsługiwany układ:	SOR	Oznaczenie układu/centrali:	NW5
Model centrali: VTS VS-55-R-PHCH/F		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~220mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: łącznik SOR-Neurologia			
Obsługiwany układ:		Oznaczenie układu/centrali:	HALL
Model centrali: 8-A10-20-2V021-00717			
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	-	Ilość (szt.): 0	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	-	Ilość (szt.): 0	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~68mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurologia			
Obsługiwany układ:	Korytarze	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	784x847x48	Ilość (szt.): 2	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	784x847x48	Ilość (szt.): 2	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~160mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neurologia			
Obsługiwany układ:	Intensywna terapia IIIp.	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x428x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x428x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~180mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Neurologia			
Obsługiwany układ:	Korytarze	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	1080x492x48	Ilość (szt.): 2	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~90mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Ginekologia i położnictwo – patologia ciąży			
Obsługiwany układ:	Ginekologia – Położnictwo - Neonatologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: VTS VS-40-R-PHCH		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	490x490x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	490x490x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~280mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Ginekologia i położnictwo			
Obsługiwany układ:	Ginekologia i położnictwo	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: VTS VS-30-R-V		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x428x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	428x428x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~200mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Anestezjologia i Intensywna Terapia			
Obsługiwany układ:	Intensywna terapia IIIp.	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: VTS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~470mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: OKULISTYKA			
Obsługiwany układ:	Rentgen IIIp.	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x428x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	428x428x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~180mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia – sale	Oznaczenie układu/centrali:	NW1
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 23/4 + CV 1P (25)-23/5//S7.24			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	600x390x100	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~190mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1L(15) + CPV-1L-15/5//S.30			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	580x310x50	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~202mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW3
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1P-12 + CPV-P-12//5			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	580x310x50	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~210mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia	Oznaczenie układu/centrali:	NW4
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 23/4 + CV 1P (25)-23/5//S7.24			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	600x590x100	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~220mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia - OIOM	Oznaczenie układu/centrali:	N1W1
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 14/8 + CV 1L (25)-14/4//S7.24			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	600x390x100	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~300mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Hematologia	Oznaczenie układu/centrali:	N2W2
Model centrali: VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 14/8 + CV 1L (25)-14/4//S7.24			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	600x390x100	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~290mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PAWILON G			
Obsługiwany układ:	Cytostatyki	Oznaczenie układu/centrali:	N3W3
Model centrali: VTS VENTUS			
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	482x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	482x287x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~290mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Nefrologia			
Obsługiwany układ:	Nefrologia	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VS-21-R-PH		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	425x285x260	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~220mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: DIALIZY			
Obsługiwany układ:	DIALIZY	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VS-040-R-FPHCVF		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	490x490x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	490x490x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~310mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: APTEKA			
Obsługiwany układ:	Ginekologia – Położnictwo - Neonatologia	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali:	Numer seryjny:		
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	580x300x48	Ilość (szt.): 2	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~210mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: CHIRURGIA NACZYNIOWA			
Obsługiwany układ:	Chirurgia naczyniowa IIP – bud.C	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS VS-30-R-V		Numer seryjny: 8-110-06-3030-00317	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x428x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	428x428x600	Ilość (szt.):2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~160mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: CHIRURGIA OGÓLNA			
Obsługiwany układ:	Chirurgia naczyniowa IIp	Oznaczenie układu/centrali:	
Model centrali: VTS VS-21-R-PHC/F		Numer seryjny: 8-110-17-3021-00065	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	428x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	428x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~180mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: ODDZIAŁ ZAKAŻNY I DERMATOLOGIA			
Obsługiwany układ:	Oddział Zakażny	Oznaczenie układu/centrali:	N1
Model centrali: JUWENT		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x48	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~80mb			

ODDZIAŁ: ODDZIAŁ ZAKAŻNY I DERMATOLOGIA			
Obsługiwany układ:	Oddział Zakażny	Oznaczenie układu/centrali:	N2
Model centrali: JUWENT		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	950x300x48	Ilość (szt.): 1	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~188mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: ODDZIAŁ ZAKAŻNY I DERMATOLOGIA			
Obsługiwany układ:	Oddział Zakaźny	Oznaczenie układu/centrali:	N3
Model centrali: JUWENT		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	580x300x48	Ilość (szt.): 2	Typ: <input type="checkbox"/> kieszeniowy <input checked="" type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~180mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Korytarze	Oznaczenie układu/centrali:	NW1
Model centrali: MCKH04RL		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 6	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 3	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~238mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Szatnie - parter	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali: MCKS01L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~110mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Korytarz - magazyn	Oznaczenie układu/centrali:	NW3
Model centrali: MCKS02RL		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~165mb			

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Korytarz-magazynek	Oznaczenie układu/centrali:	NW4
Model centrali: MCKS01L		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~115mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	OIOM	Oznaczenie układu/centrali:	NW5
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 6	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~340mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna - ortopedia	Oznaczenie układu/centrali:	KN1
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~290mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Sala operacyjna - chirurgia	Oznaczenie układu/centrali:	KN2
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~260mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	Sala wybudzeń	Oznaczenie układu/centrali:	KN3
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~165mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	OIOM – 4p	Oznaczenie układu/centrali:	KN4
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x287x300	Ilość (szt.): 4	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x300	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	592x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~290mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PEDIATRIA			
Obsługiwany układ:	OIOM – 1p	Oznaczenie układu/centrali:	KN5
Model centrali:		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x360	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x287x600	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x592x360	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	592x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	287x592x600	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~320mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: REHABILITACJA			
Obsługiwany układ:	Korytarz brudny	Oznaczenie układu/centrali:	NW1
Model centrali:	Numer seryjny:		
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~185mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: REHABILITACJA			
Obsługiwany układ:	Korytarz brudny	Oznaczenie układu/centrali:	NW2
Model centrali:	Numer seryjny:		
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~160mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: REHABILITACJA			
Obsługiwany układ:	Korytarz brudny	Oznaczenie układu/centrali:	NW3
Model centrali:	Numer seryjny:		
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x542x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input checked="" type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 287x287x360	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~200mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: PRZYCHODNIA SPORTOWA			
Obsługiwany układ:	Przychodnia sportowa	Oznaczenie układu/centrali:	N1W1
Model centrali: MCKH03		Numer seryjny: 200032159558000001	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input checked="" type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x592x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x300	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x592x500	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input checked="" type="checkbox"/> F9	Wymiar: 592x287x500	Ilość (szt.): 2	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~100mb			
UWAGI:			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: Neonatologia			
Obsługiwany układ:		Oznaczenie układu/centrali:	N1W1
Model centrali: VS-40-RPHC		Numer seryjny: 8-110-12-3040-00205	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input checked="" type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~140mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: Neonatologia			
Obsługiwany układ:		Oznaczenie układu/centrali:	N2W2
Model centrali: VS-40-PHC-F		Numer seryjny: 8-110-12-3040-00206	
Nagrzewnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input checked="" type="checkbox"/> Wodna	<input type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input type="checkbox"/> Krzyżowy	<input checked="" type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~140mb			

INWENTARYZACJA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ODDZIAŁ: CENTRUM URAZOWE			
Obsługiwany układ:	Centrum Urazowe	Oznaczenie układu/centrali:	N1W1
Model centrali: AMBER AIR 2-KR SW50+RS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~190mb			
UWAGI:			

ODDZIAŁ: CENTRUM URAZOWE			
Obsługiwany układ:	Rezonans	Oznaczenie układu/centrali:	N2W2
Model centrali: AMBER AIR 2-KR SW50+RS		Numer seryjny:	
Nagrzewnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Elektryczna	<input type="checkbox"/> Inna:
Chłodnica:	<input type="checkbox"/> Wodna	<input checked="" type="checkbox"/> Freonowa	
Wymiennik:	<input checked="" type="checkbox"/> Krzyżowy	<input type="checkbox"/> Glikolowy	<input type="checkbox"/> Inny:
FILTRY			
Klasa filtracji: <input checked="" type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Klasa filtracji: <input type="checkbox"/> G4 – <input type="checkbox"/> F5 – <input checked="" type="checkbox"/> F7 – <input type="checkbox"/> F9	Wymiar:	Ilość (szt.): 1	Typ: <input checked="" type="checkbox"/> kieszeniowy <input type="checkbox"/> działkowy
Długość kanałów wentylacyjnych (nawiew + wywiew): ~120mb			