



Znak sprawy EZ/181/2022/MW

Kielce10.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj.) na **wykonanie prac budowlano-montażowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m za pomocą drzwi dymoszczelnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.**
znak sprawy: EZ/181/2022/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy budynek jest podzielony na strefy pożarowe ? A jeżeli tak, to proszę na rzutach wskazać jak przebiega linia podziału stref.

Odpowiedź:

Budynek kardiologii nie jest podzielony na strefy pożarowe.

Pytanie nr 2

Czy dla budynku wykonano instrukcje bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariusz zdarzeń, a jeżeli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

Budynek nie posiada kompletnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (brak części opisowej). Dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45 sporządzono Scenariusz Pożarowy z kwietnia 2015 r. - Zamawiający udostępnia Scenariusz Pożarowy.

Pytanie nr 3

Proszę na rzutach wskazać kierunki ewakuacji z budynku.



Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia rysunki z IBP z zaznaczonymi kierunkami ewakuacji.

Pytanie nr 4

Czy w chwili obecnej w budynku zamontowano i podłączono do systemu SSP jakiegokolwiek drzwi wyposażone w trzymacze elektromagnetyczne ?

Odpowiedź:



Nie, w chwili obecnej w budynku nie zamontowano i nie podłączono do systemu SSP jakichkolwiek drzwi wyposażonych w trzymacze elektromagnetyczne

Pytanie nr 5

Na przedstawionych zdjęciach większość drzwi przedstawiona jest w pozycji otwartej. Aby zastosować elektrotrzymacze należy rozprorowadzić w całym budynku instalację do elektrotrzymaczy i wpiąć ją w centralę SSP, lub zamontować nową centralę. Proszę o sprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Czy należy skalkulować w cenie oferty instalację do elektrotrzymaczy. Czy należy skalkulować nową centralę SSP ?

Odpowiedź:


Tak, należy skalkulować instalację elektrotrzymaczy we wskazanych zabudowach (Koncepcja Zamawiającego) tj. Zabudowa nr 1, Zabudowa nr 2, Zabudowa nr 3, Zabudowa nr 4, Zabudowa nr 5, Zabudowa nr 6, Zabudowa nr 7, Zabudowa nr 8, Zabudowa nr 10, Zabudowa nr 11, Zabudowa nr 12, Zabudowa nr 14, Zabudowa nr 16, Zabudowa nr 17, Zabudowa nr 18, Zabudowa nr 22, Zabudowa nr 23 zastosować rozwiązanie oparte na drzwiach wyposażonych w system sterowania drzwiami umożliwiający blokadę w pozycji otwarte oraz możliwość podania sygnału zwalniającego drzwi z systemu sygnalizacji pożarowej w przypadku wykrycia pożaru przez SSP. Wszystkie drzwi, dla których przewidziano funkcję normalnie otwarte należy wyposażyć w centralkę sterowania zamknięciami (CSZ), elektrotrzymacze drzwiowe oraz przycisk zwalniający w kolorze pomarańczowym włączonym do wymienionej CSZ. Włączenieysterowania centrali CSZ oraz sterowanie zamknięciem z lokalnego SSP nie wchodzi w zakres niniejszych robót. Centralka(ki) sterowania zamknięciem wyposażone w bezpotencjałowe normalnie otwarte (NO) wyjścia przekaźnikowe uszkodzenia.

Pytanie nr 6

Proszę o jednoznaczną odpowiedź. Czy przedmiot zamówienia polega wyłącznie na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m czy też na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż ? Odpowiedz na to pytanie ma bardzo istotne znaczenie. Jeżeli mówimy tylko o podziale korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 metrów, to rzeczoznawca będzie rozpatrywał wyłącznie szerokość drzwi w świetle i długość odcinków pod kątem ich zgodności z §243 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeżeli przedmiot zamówienia polega na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż, to rzeczoznawca będzie rozpatrywał to pod kątem całego budynku i powiązanych z tym wymagań. Mówimy wtedy o kompleksowej analizie, i na dostosowaniu wszystkich aspektów budynku do obowiązujących przepisów ppoż. Ponieważ, formuła postępowania polega na zaprojektowaniu i wykonaniu zadania, przez co cała odpowiedzialność spada wyłącznie na wykonawcę, proszę o precyzyjne określenie zakresu zamówienia. Z PFU musi wynikać czy drzwi mają posiadać odporność ogniową EI czy też nie. Różnica w cenie drzwi dymoszczelnych bez odporności ogniowej a drzwi dymoszczelnych z odpornością ogniową EI 30 lub 60 może wynieść kilka tysięcy złotych i to z 1 m².

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia polega na wydzieleniu korytarzy na odcinki nieprzekraczające 50 m oraz dostosowaniu do obowiązujących przepisów p.poż. w obszarze/zakresie drzwi/zabudów. Załączony



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



podział jest jedynie koncepcją, która może ulec zmianie, wszystko jest uzależnione od uzgodnień z rzeczoznawcą.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail magdalena.wojcik@wszkielce.pl

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Wojcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

