



LEGENDA

- T1 Oprawa do zabudowy w suficie 600x600 kasetony PRATO LED 36W,111lm/W, 4000K
- T2 Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym BARI Q LED 11W,135lm/W, 4000K
- T3 Oprawa kinkiet do zabudowy nad umywalką ORNO 5W,4000K
- AW Oprawa awaryjna p/t LOVATO P3 LV3P/O/SE/WH/1W
- CR Czujka ruchu do opraw LED ORNO OR-CR-235
- Z1 Zestaw łazienkowy. Ramka 2M, gniazdo 230V IP44, wyłącznik oświetlenia kinkietu nad umywalką.
- 2x230V TSNG-8 Gniazdo 2x230V.
- Wypust elektryczny zasilania urządzeń wentylacji. Zasilanie kablem N2XH-J zgodnie z opisem.

UWAGI

Zasilanie obwodów gniazd 230V oraz Centrali wentylacji wykonać z tablicy TSNG-8 jako nowe obwody.

Zasilanie obwodów oświetlenia podstawowego wykonać z tablicy TONG-11 jako nowe obwody.

Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego wykonać z tablicy TEG-5 jako nowe obwody.

Zasilanie zestawu przyłóżkowego wykonać obwodami oświetlenia z tablicy TONG-11, gniazda 230V z tablicy TSNG-8 jako nowe obwody.

Zasilanie opraw T1 w śluzie oraz wiatrołapie sterowane przez czujkę ruchu CR.

| | | | |
|---------------|---|--------|------------|
| NAZWA OBIEKTU | PAWILON "G" WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY | | |
| INWESTOR | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w KIELCACH | | |
| Tytuł Rysunku | Instalacje elektryczne w pomieszczeniach 1/32; 1/33 i łazienek. | | |
| STADIUM | Projekt Budowlany Branża Elektryczna | | |
| Projektant | Mgr inż. Sławomir Cholewka | Podpis | Nr rysunku |
| Nr uprawnień | SWK/0280/PWBE/15 | | IE-02 |
| Data | 12.2022 | | |