



LEGENDA

- T1

Oprawa do zabudowy w suficie 600x600 kasetony PRATO LED 36W,111lm/W, 4000K
- T2

Oprawa do zabudowy w suficie podwieszanym BARI Q LED 11W,135lm/W, 4000K
- T3

Oprawa kinkiet do zabudowy nad umywalką ORNO 5W,4000K
- AW

Oprawa awaryjna p/t LOVATO P3 LV3P/O/SE/WH/1W
- CR

Czujka ruchu do opraw LED ORNO OR-CR-235
- Z1

Zestaw łazienkowy. Ramka 2M, gniazdo 230V IP44, wyłącznik oświetlenia kinkietu nad umywalką.
- 2x230V TSNG-8

Gniazdo 2x230V.
- Wypust elektryczny zasilania urządzeń wentylacji. Zasilanie kablem N2XH-J zgodnie z opisem.

UWAGI

- Zasilanie obwodów gniazd 230V wykonać z tablicy TSNG-2 jako nowe obwody.
- Zasilanie obwodów oświetlenia podstawowego wykonać z tablicy TONG-3 jako nowe obwody.
- Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego wykonać z tablicy TEG-2 jako nowe obwody.
- Zasilanie oprawy T2 w przedsionku sterowane czujką ruchu CR.

NAZWA OBIEKTU	PAWILON "G" WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY		
INWESTOR	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY w KIELCACH		
Tytuł Rysunku	Instalacje elektryczne w pomieszczeniach 1/04.		
STADIUM	Projekt Budowlany Branża Elektryczna		
Projektant	Mgr inż. Sławomir Cholewka	Podpis	Nr rysunku
Nr uprawnień	SWK/0280/PWBE/15		IE-01
Data	12.2022		