



Kielce, dn. 12.04.2023 r.

Znak: EZ/49/2023/UG

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) Przedmiotem zamówienia jest „wykonanie prac budowlanych w ramach projektu ”Adaptacja istniejących pomieszczeń Stacji Dializ w budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.”
znak sprawy EZ/49/2023/UG.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 i art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, Zamawiający informuje, o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania.

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzuca oferty Wykonawców:

1. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ROBERT JANUS, Ul. Lipowa 3, 26-026 Bilcza ze względu na fakt, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. Zamawiający wymagał zaoferowania dozowników na mydło z pokrywa przednia jako przyciskiem, co umożliwi dozowanie łokciem, bez użycia dłoni, mydło uzupełniane z kanistra, okienko do kontroli poziomu mydła, o wymiarach min.: 115mmx250mmx115mm +/- 10mm. Wykonawca zaoferował bezdotykowy dozownik sensorowy, uzupełnianie wkładu każdorazowo za pomocą fabrycznie szczelnej butelki z nową jednorazową pompką, o wymiarach 13cm x 11,6 cm x 27,8 cm.
2. ANDRZEJ JAKUBCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "AN - BUD", ul. Cisowa 39, 26-026 Bilcza, ze względu na fakt, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia tj. Zamawiający wymagał zaoferowania dozowników o wymiarach na mydło min.: 115mmx250mmx115mm +/- 10mm, na płyn dezynfekcyjny 283mmx82mmx225mm +/- 10mm, pojemnik na ręczniki papierowe 145mmx265mmx280mm +/-10mm. Wykonawca zaoferował o wymiarach na mydło 260mmx106mmx106mm, na płyn dezynfekcyjny 307mmx88mmx222mm, pojemnik na ręczniki papierowe 145mmx201mmx229mm.

Zgodnie z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), gdyż wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski