

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO								
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	Ilość wymian	Nawiew	Wywiew	Uwagi
[-]	[-]	[m <sup>2</sup> ]	[m]	[m <sup>3</sup> ]	[n/h]	[m <sup>3</sup> /h]	[m <sup>3</sup> /h]	[-]
1/1	Komunikacja	9,3	3,3	30,69	2	70	70	-
1/2	Magazyn	7,82	3,3	25,806	4	120	115	nadciśnienie 5%
1/3	Śluza osobowa czysta	4,29	3,3	14,157	4	60	55	nadciśnienie 10%
1/4	Śluza osobowa brudna	2,75	3,3	9,075	4	40	35	nadciśnienie 10%
1/5	Pom. sporządzania prod. żywienia pozajelitowego	13,04	3,3	43,032	8	350	265	nadciśnienie 25%
1/6	Ekspedycja prod. żywienia pozajelitowego	8,87	3,3	29,271	8	240	240	
suma						880	780	