

Kielce, dnia 18.08.2023 r.

Znak sprawy: EZ/143/2023/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) pn. „Wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Żywnienia Pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA_2

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści parametry techniczne okna podawczego jak na poniższym schemacie?

Brysupek poglądowy

1. Okno podawcze z nadmuchem


- * Ilość: 2 szt.;
- * Wymiar zewnętrzny: 940 x 600 x 1950 mm;
- * Wymiar wewnętrzny/komorowy: 600 x 600 x 600 mm;
- * Konstrukcja wewnętrzna komory: stal nierdzewna;
- * Konstrukcja obudowy: stal nierdzewna;
- * Blokada krzyżowa: elektryczna;
- * Filtr wstępny: szt. 2;
- * Filtr końcowy klasy HEPA: szt. 1;
- * Manometr różnicy ciśnień na filtrze;
- * Sterownik aktywacja nadmuchu po zamknięciu drzwi od strony brudnej;
- * Zasilanie: 230V 50 Hz, 1 Ph;
- * Moc: 0,55 kW;
- * Drzwi wyposażone w klamkę dociskową;
- * Lampa UV:
 - * włączenie/ wyłączenie z obu stron;
 - * licznik – „strona brudna”;
- * Bez montażu.

Uwagi:

- * Brak wyceny doprowadzenia zasilania do punktu przyłącza;
- * Do ustalenia kierunku otwierania drzwi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametry techniczne okna podawczego jak na powyższym schemacie.



Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli wpisując w załącznik nr 2 do SWZ pkt. 6. (opuszczane bariery boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska. Wykreśla się punkt nr 6 z Załącznika nr 2 do SWZ. Wobec powyższego Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ - Zestawienie parametrów i warunków technicznych i zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nowy pn. ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

ZMIANA TERMINÓW_2

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **23.08.2023 r. - godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **23.08.2023 r. - godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ *Termin związania ofertą*, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.09.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA