

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, ²⁹.....08.2023 r.

Znak sprawy ~~EZ/147/2023/MW~~

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wojcik
INSPEKTOR

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na **Remont pomieszczeń w Klinice Chirurgii Dziecięcej, Urologii i Traumatologii w Świętokrzyskim Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1. Prosimy o podanie dokładnej ilości baterii umywalkowych do wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wymienić 10 baterii umywalkowych.

Pytanie nr 2. Prosimy o podanie dokładnej ilości baterii zlewozmywakowych do wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wymienić 10 baterii zlewozmywakowych.

Pytanie nr 3. Prosimy o podanie dokładnej ilości kabin prysznicowych kwadratowych (wg. Rys. naliczyłam ich 20szt a w przedmiarze jest 19 i pominęłam toaletę dla osób leżących)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż należy zainstalować 20 szt kabin prysznicowych.

Pytanie nr 4. Czy w pomieszczeniach toalet dla osób leżących przewidują Państwo wykonanie odpływów liniowych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w pomieszczeniach dla niepełnosprawnych należy wykonać odpływ liniowy w posadzce oraz wykonać odpowiednie spadki, tak aby woda nie wypływała poza pomieszczenie. Wykonawca winien przewidzieć wymianę odpływu wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami.

Pytanie nr 5. W których salach przewidywana jest wymiana wykładzin PVC.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż miejscowe naprawy posadzki winny być wykonane w pomieszczeniach 3.28, 3.52, 3.37, 3.32, 3.88, 3.84, 3.80, 3.78, 3.74 jak również miejscowo należy wymienić wykładzinę w korytarzu. Wykonawca winien przewidzieć posadzkę samopoziomującą oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania prac.

Pytanie nr 6. W przypadku przeniesienia wyposażenia m.in. szafek, czy konieczna będzie modyfikacja blatów ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, konieczna będzie modyfikacja blatów ze stali nierdzewnej jak również blatów typu Corian. Zabudowy do przeniesienia są w ilości dwa komplety.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 7. W jaki sposób planują Państwo przekazanie części remontowanych pomieszczeń, przed przystąpieniem do prac oraz po zakończeniu pierwszego etapu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż przewiduje przekazać Wykonawcy remontowane pomieszczenia w odcinkach, odcinek A i odcinek B. Zamawiający przekaze w calosci odcinek A a nastepnie po wykonanych pracach i ponownym zajeciu pomieszczen przekaze odcinek B.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Siemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl