



Kielce 04.10.2023 r.

EZ/193/2023/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „zakup i dostawę wkładów filtracyjnych w centralach wentylacyjno- klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, znak sprawy EZ/193/2023/UG”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1.

Czy dopuszczają Państwo możliwość złożenia oferty tylko na filtry HEPA?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2.

Czy kieszeń filtrów kieszeniowych może zostać oddzielona metalowym prętem ?

Odpowiedź: Tak, jeżeli norma przewidziana dla danego typu filtra nie przewiduje inaczej. Zastosowany materiał powinien być odporny na korozję.

Pytanie nr 3.


Prosimy o zmianę najwyżej punktowanego terminu dostawy filtrów na co najmniej 10 dni roboczych – jest to minimalny czas na wyprodukowanie filtrów wysoko skutecznych HEPA.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4.


Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wymogu posiadania certyfikatu Eurovent. Jest to certyfikat równoważny z Atestem PZH który obowiązuje w Polsce. Certyfikat EUROVENT nie obowiązuje na terenie PL. Instytucje Polskie nie mogą wymagać takiego Certyfikatu ponieważ certyfikat jest wystawiany we Francji.

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę środowiska, tj. warunki szpitalne, Zamawiający wymaga zapewnienia dużego bezpieczeństwa utrzymania parametrów klimatycznych wewnątrz pomieszczeń (m. in. sale OIOM, sale operacyjne, i inne). W związku z powyższym wymaga aby dostarczone filtry posiadały określone parametry techniczno-funkcjonalne potwierdzone przez niezależną instytucję jaką jest Eurovent lub mającą uprawnienia do wydawania certyfikatów równoważnych. Za certyfikaty równoważne Zamawiający uznaje certyfikaty potwierdzające spełnienie takich samych parametrów przy zachowaniu wymogu,



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



że wydawane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Eurovent Certification Company jest branżową organizacją europejskich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Celem Programu Certyfikacyjnego Eurovent jest promocja i rozwój rynku wentylacyjnego w Europie oraz stworzenie jednolitego i niezależnego systemu badań w celu uzyskania możliwie obiektywnego porównania danych technicznych stawianych urządzeniom różnych producentów. Zakup filtrów objętych Certyfikatem Eurovent (lub równoważnym) daje pewność, że będą spełniały określone rygorystyczne normy, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalności.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail urszula.gierada@wszkielce.pl

ZATWIERDZAM
*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach*
Bartosz Stemplewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska