



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel. 41/36-71-301,
Fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 05.10.2023 r.

EZ/197/2023/AŁD

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.1605 ze zm.) na „**Usługę bezprzewodowego, automatycznego dostępu do systemu monitoringu temperatury i wilgotności w Pracowni Leku Cytostatycznego i magazynach Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA cz. III

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, udziela odpowiedzi na zadawane pytania.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy załącznika 2 Opis przedmiotu zamówienia

„pkt 4 - Odpowiednia liczba Urządzeń rejestrujących dane z czujników i transmitujących zarejestrowane dane do systemu internetowego zapewniające obsługę danych z wszystkich powyższych czujników”

Czy zamawiający akceptuje urządzenia transmisyjne korzystające z sieci LAN lub Wifi Zamawiającego czy wymaga by Wykonawca zapewnił Urządzenia transmisyjne niezależne od sieci LAN i Wifi Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by Wykonawca zapewnił urządzenia transmisyjne niezależne od sieci LAN i Wifi Zamawiającego.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kuśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka-Deńrowolska
INSPEKTOR