

Kielce *M. M.* 2023 r.

EZ/219/2023/UG

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na „Kompleksowe czyszczenie oraz dezynfekcja instalacji wentylacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach  
Znak sprawy: EZ/219/2023/UG”.*

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza jako akceptowalne zdolności techniczne roboty związane z czyszczeniem, które są w toku?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu który brzmi: **”zrealizowali** należycie w okresie ostatnich trzech lat.....”

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza jako akceptowalne zdolności techniczne, aby usługa związana z czyszczeniem dotyczyła nie tylko urządzeń, ale i również kanałów wentylacyjnych?

**Odpowiedź:** Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu: Zamawiający za usługi czyszczenia central wentylacyjnych zakłada usługę czyszczenia wentylacji polegającą na czyszczeniu całego układu, tj. od centrali, przez kanały dystrybucji powietrza, aż do kratki nawiewnych, anemostatów, stropów laminarnych, itp.

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza jako akceptowalne zdolności techniczne, aby usługa związana z czyszczeniem była składową całości zrealizowanego zadania, ale spełniała warunek kwotowy tzn 100 000 PLN netto?

**Odpowiedź:** Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu: tj: „zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usługi czyszczenia central wentylacyjnych w budynkach jednostki służby zdrowia/użyteczności publicznej o wartości zrealizowanej usługi minimum 100 000,00 zł brutto) ,,

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Urszula Cherada*  
SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*