

Kielce, dnia 28.11.2023 r.

Znak sprawy: EZ/220/2023/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści okno podawcze o poniższych parametrach, które są lepsze od tych oczekiwanych przez Zamawiającego?


- Okno podawcze przeznaczone do przenoszenia materiałów pomiędzy pomieszczeniami o różnej klasie czystości, na przykład z pomieszczenia o niższej klasie czystości do pomieszczenia o wyższej klasie czystości - zgodnie z ISO 14644-1.
- Śluza dynamiczna z przepływem powietrza 500 m<sup>3</sup>/h lub większym, przepuszczanym przez filtry HEPA typu H14.
- Recyrkulacja powietrza z własnym systemem wentylatorów.
- Wentylator i filtr obsługiwany za pomocą przycisku znajdującego się obok drzwi.
- Urządzenie wyposażone w lampki sygnalizacyjne wskazujące stan urządzenia. (Żarówka/dioda czerwona – włącza się, gdy drzwi są otwarte. Żarówka/dioda zielona – włącza się śluza jest gotowa do pracy).
- Urządzenie wyposażone w brzęczyk – dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, jeśli drzwi pozostają otwarte przez określony czas zdefiniowany przez użytkownika (w zakresie 0-60 sekund).
- Przycisk dostępu użytkownika do śluzy.
- System automatycznej blokady magnetycznej z czujnikami i alarmem.
- Wymiary zewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): 600 x 795 x 530 mm (+/- 20 mm).
- Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): 410 x 385 x 530 mm (+/- 20 mm).
- Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie okna podawczego wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Drzwi urządzenia z oknami wykonanymi z akrylu.
- Kompatybilność z wieloma systemami zabudowy.
- Zasilanie 230 V.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okienko podawcze o powyższych parametrach.

### Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza że wykonaniu zadania podlegają jedynie elementy wyposażenia ujęte w przedmiarach, a nie to co jest w projekcie technologii np. lampy, szafki blaty, komora laminarna, itd.



**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przedmiotem dostawy są roboty budowlane i instalacyjne.

**Pytanie 3**

Z uwagi na fakt, iż projekt wrześniowy jest okrojoną wersją projektu z marca 2023 prosimy o informację czy projekt z września 2023 wykonawca powinien traktować jako nadrzędny i ograniczający zakres zadania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że projekt wrześniowy jest załącznikiem do postępowania i stanowi podstawę do wykonania robót budowlanych.

**Pytanie 4**

Poz. 16 przedmiaru budowlanego mówi o tapecie z włókna szklanego, ponieważ pokrywa się z powierzchnią malowaną, prosimy o jednoznaczną informację jakiego zakresu to dotyczy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający, oczekuje wykonania zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem.

**Pytanie 5**

W projekcie i przedmiarze wskazano sufity malowane farbą bakteriobójczą, prosimy o potwierdzenie, że sufity rastrowe z płyt z powłoką bakteriobójczą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że sufit należy wykonać jako kasetonowe o wymiarach min. 60x60cm w wersji higienicznej fabrycznie malowane farbą.

**Pytanie 6**

Prosimy o informację czy tłumiki przy centrali mają być higieniczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że tłumiki mają być w wersji higienicznej.

**Pytanie 7**

Prosimy o informację czy wyrzutnie, które zostały zlokalizowane na IV piętrze na tarasie nie będą zbyt blisko okien?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wyrzut należy skierować na zewnątrz poniżej linii górnej balustrady.

**Pytanie 8**

Prosimy o podanie klasy szczelności kanałów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy zastosować wykonanie w klasie szczelności C.

**Pytanie 9**


Prosimy o informację jaka ma być gr. izolacji w pomieszczeniach i czy ma być również wykonana na instalacji wyciągowej.

**Odpowiedź:**

Należy wykonać izolację od czerpni do centrali min 50 mm, w pomieszczeniach min 30mm. Wywiew należy zabezpieczyć przeciwroszeniowo.

**Pytanie 10**

Bardzo proszę o podanie parametrów do centrali wentylacyjnej oraz agregatu. W przetargu nie zamieszczono żadnego opisu odnośnie wentylacji. Bardzo prosimy o uzupełnienie informacji.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że parametry urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową:

Centrala podwieszana:

- nawiew: 600 m<sup>3</sup>/h;
- spręż min 350 Pa;
- nagrzewnica elektryczna – moc 12,0 kW;
- chłodnica z bezpośrednim odparowaniem i funkcją grzania oraz odkraplaczem, czynnik R410 A, Moc: 4,0 (grzanie) / 5,2 kW (chłodzenie);
- filtry F5 i F9.

Agregat o wydajności 7,0 kW (chłodzenie) / 7,4 kW (grzanie).

**Pytanie 11**

Prosimy o potwierdzenie, że pion wentylacyjny ma zostać poprowadzony na elewacji pomiędzy kondygnacjami od I piętra do IV piętra – taras oraz że należy skalkulować izolację oraz płaszcz z blachy ocynkowanej.

**Odpowiedź:**

Inwestor potwierdza, że pion izolowany ma być prowadzony na zewnątrz. Dopuszcza się możliwość prowadzenia pionu wewnątrz, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu trasy z Zamawiającym.

**Pytanie 12**

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w cyklach miesięcznych za realizację usługi.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SWZ.

**Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*[Signature]*  
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*[Signature]*  
mgr Edyta Słowińska  
SPECJALISTA

*[Signature]*  
lek. Łukasz Dobaj  
specjalista kardiologii  
i intensywnej terapii  
2402178

Dział Zamówień Publicznych  
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.slowinska@wszkielce.pl](mailto:edyta.slowinska@wszkielce.pl)

