



Kielce, dnia 06.02.2024 r.

Znak sprawy: EZ/13/2024/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Wykonanie prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Pracowni Żywności Pozajelitowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści okno podawcze o poniższych parametrach, które są lepsze od tych oczekiwanych przez Zamawiającego?

- Okno podawcze przeznaczone do przenoszenia materiałów pomiędzy pomieszczeniami o różnej klasie czystości, na przykład z pomieszczenia o niższej klasie czystości do pomieszczenia o wyższej klasie czystości - zgodnie z ISO 14644-1.
- Śluza dynamiczna z przepływem powietrza 500 m<sup>3</sup>/h lub większym, przepuszczanym przez filtry HEPA typu H14.
- Recyrkulacja powietrza z własnym systemem wentylatorów.
- Wentylator i filtr obsługiwany za pomocą przycisku znajdującego się obok drzwi.
- Urządzenie wyposażone w lampki sygnalizacyjne wskazujące stan urządzenia.  
(Żarówka/dioda czerwona – włącza się, gdy drzwi są otwarte.  
Żarówka/dioda zielona – włącza się śluza jest gotowa do pracy.)
- Urządzenie wyposażone w brzęczyk – dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, jeśli drzwi pozostają otwarte przez określony czas zdefiniowany przez użytkownika (w zakresie 0-60 sekund).
- Przycisk dostępu użytkownika do śluzy.
- System automatycznej blokady magnetycznej z czujnikami i alarmem.
- Wymiary zewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): 600 x 795 x 530 mm (+/- 20 mm).
- Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.): 410 x 385 x 530 mm (+/- 20 mm).
- Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie okna podawczego wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Drzwi urządzenia z oknami wykonanymi z akrylu.
- Kompatybilność z wieloma systemami zabudowy.
- Zasilanie 230 V.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza okienko podawcze o powyższych parametrach.

**Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.**

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Słowińska*  
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych  
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.slowinska@wszkielce.pl](mailto:edyta.slowinska@wszkielce.pl)