

Kielce, dnia 13.03.2024 r.

Znak sprawy: EZ/7/2024/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) pn. „Przeprowadzenie prac remontowych wraz z wymianą stolarki okiennej i montażem klimatyzatorów w pomieszczeniach Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (Pawilon G)”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o podanie parametrów opraw oświetleniowych.

Odpowiedź:

Oprawy typu ledowego z mlecznym rastrem dostosowane do zabudowy sufitowej w poszczególnych pomieszczeniach.

Pytanie 2

Czy wymiana jest w obiekcie czynnym?

Odpowiedź:

Tak, wymiana jest w obiekcie czynnym.

Pytanie 3


Proszę o podanie odpowiedzi na pytania dot. klimatyzatorów:

- orientacyjna długość trasy freonowej (od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej),
- miejsce montażu jednostki zewnętrznej (grunt, elewacja, dach) + jeśli występuje różnica poziomów proszę o podanie wysokości,
- instalacja skroplin: grawitacyjnie czy wspomagane pompką skroplin oraz miejsce wpięcia skroplin (np. na zewnątrz, kanalizacja),
- jak wygląda sytuacja z doprowadzeniem zasilania elektrycznego do jednostek,
- instalacja wewnętrzna: czy prowadzona natynkowo w korytach czy podtynkowo (jeśli podtynkowo - po czyjej stronie jest zakrycie bruzdowania oraz doprowadzenie do pierwotnego wyglądu ściany).

Odpowiedź:

- orientacyjna długość trasy freonowej (od jednostki zewnętrznej do wewnętrznej) to od 4mb do 10mb,
- jednostka zewnętrzna ma być zamontowana na elewacji/dach,
- skropliny od jednostki wewnętrznej należy odprowadzić do najbliższych istniejących pionów kanalizacyjnych,
- w zakresie prowadzonych prac jest wykonanie doprowadzenia zasilania elektrycznego do jednostek,
- instalacja wewnętrzna prowadzona podtynkowo (jeśli to możliwe), wszelkie uszkodzenia oraz naprawy są w zakresie Wykonawcy (bruzdowanie, tynkowanie, malowanie itp.)

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.



ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **18.03.2024 r. - godz. 9:00**
- termin otwarcia ofert: **18.03.2024 r. - godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 23 SWZ *Termin związania ofertą*, nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 16.04.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian S. aniański

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowinska
SPECJALISTA