



Kielce, dnia 08.10.2024 r.

Znak sprawy: EZ/192/2024/ESL

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) pn. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji zadania pn. „Przebudowa Klinicznego Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”*

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Czy pod obwody gniazd 230V, gniazd DATA oraz oświetlenia należy przewidzieć nowe zabezpieczenia w rozdzielnicach piętrowej? A jeżeli tak to czy jest rezerwa miejsca w tej tablicy pod te zabezpieczenia?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obwody gniazd 230V, gniazd DATA oraz oświetlenia posiadają zabezpieczenia w rozdzielnicach piętrowej. Nie ma potrzeby dokonywać wymiany zabezpieczeń powyższych obwodów. Instalacje należy zasilić z powyższych obwodów.

#### Pytanie 2

Czy można przyjąć zabezpieczenie konstrukcji pod centrale wentylacyjną w ocynku przy tak długiej gwarancji będzie to korzystniejsze dla obu stron?

#### Odpowiedź:

Zamawiający przychylił się do propozycji i oczekuje wykonania konstrukcji pod centrale wentylacyjne w ocynku o grubości minimalnej 55 [µm].

#### Pytanie 3

Czy można zamienić centrale wentylacyjną na dostępniejszą ponieważ ta z projektu czeka się od 4-6 tyg.?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podał minimalne parametry wynikające z dokumentacji projektowej i dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, ale o nie gorszych parametrach.

#### Pytanie 4


Czy można zmienić na kanały okrągłe wentylacyjne przyspieszy to proces prefabrykacji kształtek i elementów went.?

#### Odpowiedź:

Ze względu na brak miejsca nie należy zakładać zamiany kanałów o przekroju prostokątnym na kołowe. Dopuszcza się taką zamianę miejscowo w przypadku braku możliwości poprowadzenia kanałów prostokątnych.

#### Pytanie 5

Podczas wizji lokalnej łazienka do pozostawienia jest w dobrym stanie czy można założyć że płytki i biały montaż zostaje?



**Odpowiedź:**

Należy wykonać zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 6**

Czy w związku z usunięciem ścian działowych i wykonanie otworów w ścianach nierówności na posadzce można uzupełnić zaprawą wyrównawczą i samopoziomem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie zaprawą wyrównawczą i samopoziomem.

**Pytanie 7**

Czy wykładzina ma być antystatyczna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż wykładzina ma być antystatyczna.

**Pytanie 8**

Czy instalacja przyzywowa przy łóżkach jest do przerobienia czy do wykonania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż instalacja przyzywowa jest do przerobienia, polegająca na dostosowaniu lokalizacji do nowych miejsc zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 9**

Czy należy wycenić nowe panele medyczne przy łóżkach, czy założyć istniejące podejścia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż panele medyczne nie są objęte postępowaniem. Wykonawca winien wykonać instalację oraz zakończyć ją zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami.

**Pytanie 10**

Czy należy przewidzieć nową instalację telefoniczną z pomieszczenia 343 do sali? A jeśli tak to prosimy o podanie długości przewodów pod tą instalację.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż instalacja telefoniczna jest zaprojektowana z wykorzystaniem gniazd RJ4 w zestawach PEL. zaprojektowane są zestawy PEL. Instalacja oraz obmiary kabli komputerowych zostały określone w projekcie oraz przedmiarach.

**Pytanie 11**

Czy jest wyznaczony nowy termin wizji lokalnej?

**Odpowiedź:**

Nie jest wyznaczony nowy termin wizji lokalnej.

Z-ca Kierownika  
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Kwaśniewska*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*mgr Edyta Słowińska*  
SPECJALISTA