

WT.RIK.613.1.38.2021.ŁŁ

Kielce, dn. 28.05.2021 r.

**Wojewódzki Szpital Zespolony
25-900 Kielce, ul. Grunwaldzka 45**

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach wydaje warunki techniczne dla inwestycji, polegającej na budowie przepompowni wód opadowych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na działce nr ewid. 66/1 przy ul. Radiowej 7 w Kielcach.

1. Wody z projektowanej przepompowni odprowadzić do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Kaczorowskiego. Maksymalna średnica włączenia DN160mm.
2. Układ kanalizacji deszczowej zaprojektować w sposób uniemożliwiający dostawanie się do kanalizacji deszczowej zanieczyszczeń stałych, piachu i ropopochodnych w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.
3. W projekcie zamieścić:
 - opis sposobu zrzutu wód z pompowni,
 - rysunek szczegółowo-wykonawczy włączenia do kanalizacji deszczowej.
4. Projekt należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych, z potwierdzeniem w terenie istniejącego uzbrojenia.
5. Projekt wraz z uzgodnieniami branżowymi przedłożyć do uzgodnienia MZD w Kielcach.
6. W przypadku prowadzenia prac na terenach nienależących do inwestora należy uzyskać zgodę właściciela i zamieścić ją w projekcie.
7. Warunki techniczne ważne są trzy lata.

Z-ca DOKŁADNIK
ds. Inwestycji

mgr inż. Renata Pajek