

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
Spółka z o.o.
31-444 Kraków, ul. Śliczna 36
tel. 411-20-20, 411-57-60

DOKUMENTACJA TECHNICZNO – ODBIORCZA DŹWIGU
ELEKTRYCZNEGO NR FABR. 104 WYKONANA PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ
DŹWIGOWYCH SPÓŁKA Z O.O. KRAKÓW

OPIS TECHNICZNY

Producent:	Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. Kraków ul. Śliczna 36
Właściciel:	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej Kielce ul. Grunwaldzka 47
Użytkownik:	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej Kielce ul. Grunwaldzka 47
Adres zainstalowania:	25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 47
Numer fabryczny	104
Rok produkcji:	2000
Typ dźwigu:	elektryczny, szpitalny , samoobsługowy
Udźwig nominalny;	1000 Kg
Prędkość nominalna	0,5 m/sek.
Prędkość dojazdowa:	0,125 m/sek.
Wysokość podnoszenia	16350 mm
Ilość przystanków	6 /-1, 0, 1, 2,3,4/
Ilość dojeżdż	6
Reduktor	R5
Kabina	nieprzelotowa, metalowa,
Masa kabiny z wyposażeniem	970 kG
Opis dojeżdżania do maszynowni	bezpośrednie,
Rodzaj sterowania:	mikroprocesorowe, zbiorcze góra – dół
Schemat	S1/W
Rodzaj drzwi przystankowych	automatyczne CENTODUCATI-PRISMA S x h : 1100 x 2000 mm ryglowanie typu 710

Numer sprawy:
DD12...../2000



- 2 -

Rodzaj drzwi kabinowych	automatyczne CENTODUCATI-PRISMA
	/1100x2000mm/
- chwytacz blokujący rolkowy	M38.02
- liny nośne	ø 14 mm S6x19 6/9+9+1/
- lina ogranicznika prędkości	ø 8 mm S6x19x6 /9+9+1/
- ogranicznik prędkości	MR 1
- typ zderzaka	sprężynowe K2604-C

Numer sprawy:
DD 12...../2000
.....
podpis


 Zał. Nr 3