




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



EZ/111/2025/MZ

Kielce dn. 31.07.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujące wymianę wind, wykonanie łazienki oraz częściową przebudowę i remont pochylni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy - pakiet nr 1 i nr 3

Proszę o informację, czy wyrażają Państwo zgodę na wykonanie dodatkowych robót konstrukcyjno – budowlanych polegających na podniesieniu istniejącego stropu szybu dźwigowego (dotyczy dźwigu – pakiet nr 1 i 3) w celu uzyskania normatywnej wysokości nadszybia (w obecnym stanie istniejące nadszybia przedmiotowych dźwigów osobowych są za niskie aby można było zainstalować dźwig o nośności 1 600 kg z zespołem napędowym umieszczonym w nadszymbiu).

Z uwagi na dodatkowe roboty konstrukcyjno – budowlane, które będą występować przy nadbudowie nadszybia i zmianie jego wysokości, prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania do 120 dni kalendarzowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie dodatkowych robót konstrukcyjno-budowlanych polegających na podniesieniu istniejącego stropu szybu dźwigowego (dotyczy dźwigu – pakiet nr 1 i 3) w celu uzyskania wysokości nadszybia.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania do 120 dni kalendarzowych.

Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert wraz z terminem związania ofertą:

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

marta.zebala@wszkielce.pl



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszzkielce.pl

www.wszzkielce.pl



NOWE TERMINY:

Termin składania ofert: 06.08.2025 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 06.08.2025 r. godz. 09:30

Termin związania ofertą: 04.09.2025 r.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Żebala
mgr Marta Żebala
INSPEKTOR

2025-07-30
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-07-29
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA

ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

mgr Jolanta Wólczyńska-Wólc

RAJCA PRAWNY

KL-1220

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

marta.zebala@wszzkielce.pl