




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



EZ/111/2025/MZ

Kielce dn. 04.08.2025 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest „**Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujące wymianę wind, wykonanie łazienki oraz częściową przebudowę i remont pochylni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Województwa Świętokrzyskiego**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela wyjaśnień na wniosek Wykonawcy, złożony po upływie terminu na zadawanie pytań w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy - pakiet nr 1 i nr 3

Proszę o potwierdzenie, że świadczenie nieodpłatnych napraw w okresie gwarancji nie obejmuje dewastacji (na skutek działania osób trzecich) oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie eksploatacji spowodowanych przez osoby korzystające z dźwigu. Zawarcie w ofercie przetargowej ww. kosztów podwyższy znacząco cenę składanej oferty przetargowej.

Jednocześnie proszę o informację, czy podczas świadczenia usług konserwujących w okresie gwarancji, należy doliczyć koszty wymiany części materiałów dźwigowych, które zużyły się w normalnym czasie eksploatacyjnym. Proszę również o informację czy dźwig osobowy ma być wyposażony w system odzysku energii (wspomniany system będzie działał efektywnie gdy budynek wyposażony jest w licznik energii dwukierunkowej, gdzie odzyskana energia zwracana jest do sieci elektrycznej budynku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dokonywanie napraw w okresie gwarancji obejmuje jedynie usuwanie awarii związanych z potencjalnymi wadami ukrytymi urządzenia, a także że nie obejmuje skutków tzw. dewastacji, czyli uszkodzenia na skutek umyślnego bądź nieumyślnego działania osób trzecich korzystających z dźwigu.

Koszt materiałów eksploatacyjnych zużywalnych w okresie gwarancji będzie ponosił Zamawiający, na podstawie osobnego zlecenia zgodnie z zapisami projektu umowy § 10 rękojmia i gwarancja.

Dźwig osobowy nie ma być wyposażony w system odzysku energii.

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-08-04
mgr *Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zebala
mgr **Marta Zebala**
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

marta.zebala@wszkielce.pl

05. 08. 2025
RADCA PRAWNY
KI/1407

Agnieszka Zwiernichowska-Łucka

2025-08-05

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak
Marcin Martyniak