



Znak sprawy EZ/233/2025/DK

Kielce, dn. 30.12.2025r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) na „ *Wykonanie usługi dotyczącej przeglądu oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne) oraz gaśnic, zakup sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa i ewakuacji w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Jakiej długości ma być wąż hydrantowy H52 płasko-składany ?

Odpowiedź: Maksymalna długość węża wynosi 20 m.

Pytanie nr 2

Jakiej długości ma być wąż hydrantowy H25 płasko-składany ?

Odpowiedź: Maksymalna długość węża wynosi 20 m

Pytanie nr 3

Jakiej długości i jakiego producenta ma być wąż półsztywny H25 ?

Odpowiedź: Maksymalna długość węża wynosi 30 m, producent: "SUPRON 3" oraz "GRAS".

Pytanie nr 4

Czy wąż hydrantowy H25 półsztywny ma być z kompletnym zwijadłem/bębniem czy nie ?

Odpowiedź: Tak, ma być z kompletnym zwijadłem/bębniem, ramieniem wychylnym oraz prądownicą.

Pytanie nr 5


Znak "Gaśnica", "Hydrant wew" i "Przycisk alarmowy" nie występują w rozmiarze 15x5cm. Proszę o informację czy ma być rozmiar 15x15, 10x10 czy inne ?

Odpowiedź: Tak wymiar powyższych piktogramów wynosi 15x15 cm.

Pytanie nr 6

Znak "Kierunek drogi ewakuacyjnej" nie występuje w rozmiarze 15x15. Proszę o informację w jakim rozmiarze ma być znak.

Odpowiedź: Powyższy piktogram ma być o wymiarach 10x30 cm.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie nr 7

Tabela "B" załącznika nr 2 zawiera pozycję naprawy gaśnicy śniegowej GS5. Tabela "C" zawiera w pkt. 1 legalizację gaśnicy śniegowej GS5x, natomiast w pkt. 2 legalizację z dołączeniem protokołów UDT- proszę o wyjaśnienie zakresu tych usług.

Odpowiedź: W tabeli "B" załącznika nr 2 należy uwzględnić samo napełnienie gaśnicy śniegowej, natomiast w tabeli "C" w pkt. 1 należy uwzględnić napełnienie gaśnicy wraz z legalizacją UDT zbiornika gaśnicy na okres 10 lat. Zamawiający usuwa punkt nr 2 w tabeli "C".

Odpowiedzi pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr. Dariusz Kielasiński
Starszy inspektor

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2025-12-30

mgr. Sebastian Szaniawski

31. 12. 2025

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas

Z-CA DYREKTORA

ds. Organizacyjnych

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

mgr. Szymon Stemplewski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400