

Kielce 12.02.2026

znak sprawy: EZ/8/2026/MW

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu podstawowym o na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 ze zm.) pn. **Remont pomieszczeń w Klinice Kardiologii – sale chorych, pokoju zabiegowego, łazienki, dyżurki pielęgniarskie i lekarskie oraz Wykonanie prac budowlanych mających na celu dostosowanie łazienek w II Klinice Kardiologii dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między PFU a rzutem I piętra w zakresie stolarki drzwiowej. Według PFU do wymiany jest stolarka drzwiowa wszystkich pomieszczeń znajdujących się w obrębie prac remontowych natomiast na rzucie oznaczono tylko 6 sztuk drzwi 98/210 podlegających wymianie. Proszę określić dokładną ilość wymienianej stolarki zarówno płycinowej jak i aluminiowej.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki drzwiowej obejmuje:

- 6 szt. drzwi 160x205 – Ślusarka z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo drzwi pełne
- 1 szt. drzwi 230x205 – Ślusarka z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo przeszklone szkłem bezpiecznym w klasie P1 połówka górna, dolna wypełnienie pełne.
- 6 szt. drzwi 100x205 Drzwi wewnętrzne płytowe przeznaczone dla obiektów służby zdrowia, w okleinie HPL grubości 2,0mm. Skrzydło z płyty wiórowej otworowej. Całość obłożona płytą HPL. Wszystkie ościeżnice wewnętrzne obiektowe, metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewnej typ bezpieczny.

Drzwi jednoskrzydłowe, przesuwne. W drzwiach należy stosować wkładki typu łazienkowego.

Po ponownej weryfikacji PFU oraz Przedmiaru, Zamawiający weryfikuje wielkość obmiarową sufitów podwieszanych, która wynosi 96,5m²

Jednocześnie, Zamawiający wprowadza stosowne zmiany w treści PFU oraz Załączniku nr 4 do PFU Przedmiar w zakresie Zadania nr 1 – Remont pomieszczeń w Klinice Kardiologii- sale chorych, pokój zabiegowy, łazienki, dyżurki pielęgniarskie i lekarskie

Pytanie nr 2

Gdzie należy zamontować jednostki zewnętrzne klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Montaż jednostek zewnętrznych klimatyzatorów na ścianach zewnętrznych budynku.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- Załącznik nr 4 do PFU Przedmiar remont Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Klinika Kardiologii_PO MODYFIKACJI
- Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) Remont w Klinice Kardiologii_PO MODYFIKACJI

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) modyfikuje treść SWZ w zakresie Pkt 30 i 31 dot. terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- Termin składania ofert: 24.02.2026 r. do godz.10.00
- Termin otwarcia ofert: 24.02.2026 r. o godz. 10:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ – Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.03.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych.
2026-02-12
mgr Sebastian Szaniawski

2026-02-13
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Marcin Martyniak

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Magdalena Wójcik
SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/36-71-269
e-mail. magdalena.wojcik@wszkielce.pl