

Budynnek 10 Kardiouchirurgia II piętro	Sala operacyjna 1	N1	3000		strop laminarny	179,40	269,10	Pomierzona ilość powietrza wentylacyjnego jest większa niż wymagana dla Sali operacyjnej 1
		W1		321	kratka dół			
		W1		273	kratka góra			
		W2		398	kratka dół			
		W2		278	kratka góra			
		W3		433	kratka dół			
		W3		268	kratka góra			
		W4		303	kratka dół			
		W4		229	kratka góra			
Razem			3000	2503				

Budynnek 10 Kardiouchirurgia II piętro	Sala operacyjna 2	N1	3000		strop laminarny	161,70	242,55	Pomierzona ilość powietrza wentylacyjnego jest większa niż wymagana dla Sali operacyjnej 1
		W1		374	kratka dół			
		W1		186	kratka góra			
		W2		460	kratka dół			
		W2		335	kratka góra			
		W3		510	kratka dół			
		W3		362	kratka góra			
		W4		266	kratka dół			
Razem		W4		180	kratka góra			
			3000	2673				

Budynnek 11C Chirurgia naczyniowa II piętro	Chirurgia Naczyniowa	N1	149		kratka góra	124,80	290,84	Pomierzona ilość powietrza wentylacyjnego jest większa niż wymagana dla Sali operacyjnej Chirurgia Naczyniowa
		N2	155		kratka góra			
		N3	150		kratka góra			
		N4	151		kratka góra			
		N5	143		kratka góra			
		W1		206	kratka dół			
		W2		219	kratka góra			
		W3		208	kratka dół			
Razem			748	633				

Budynnek 11B Blok operacyjny III piętro	Sala nr 1	N1	758		kratka góra	115,23	290,84	Pomierzona ilość powietrza wentylacyjnego jest większa niż wymagana dla Sali operacyjnej nr 1
		N2	756		kratka góra			
		W1		220	kratka góra			
		W2		250	kratka dół			
		W3		140	kratka góra			
Razem		W4		100	kratka dół			
			1514	710				