



Kielce, dnia 16 03.2026 r.

EZ/56/2026/MZ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na: „**Zakup i dostawa wkładów filtracyjnych do instalacji wentylacyjnej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela odpowiedzi na zadane pytania w w/w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o usunięcie wymogu posiadania przez wykonawców certyfikatu Eurovent. W Polsce wymaganym dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobów jest Atest PZH. Certyfikat Eurovent nie jest wymagany przepisami prawa ani normami obowiązującymi na terenie Polski, dlatego jego obligatoryjne wskazanie może niepotrzebnie ograniczać konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Ze względu na specyfikę środowiska, tj. warunki szpitalne, Zamawiający wymaga zapewnienia dużego bezpieczeństwa utrzymania parametrów klimatycznych wewnątrz pomieszczeń (m. in. sale OIOM, sale operacyjne, i inne). W związku z powyższym wymaga, aby dostarczone filtry posiadały określone parametry techniczno-funkcjonalne potwierdzone przez niezależną instytucję jaką jest Eurovent lub mającą uprawnienia do wydawania certyfikatów równoważnych. Za certyfikaty równoważne Zamawiający uzna certyfikaty potwierdzające spełnienie takich samych parametrów przy zachowaniu wymogu, że wydawane są przez niezależną jednostkę certyfikującą. Eurovent Certification Company jest branżową organizacją europejskich urzędów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Celem Programu Certyfikacyjnego Eurovent jest promocja i rozwój rynku wentylacyjnego w Europie oraz stworzenie jednolitego i niezależnego systemu badań w celu uzyskania możliwie obiektywnego porównania danych technicznych stawianych urządzeniom różnych producentów. Zakup filtrów objętych Certyfikatem Eurovent (lub równoważnym) daje pewność, że będą spełniały określone rygorystyczne normy, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i funkcjonalności.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębała
mgr Marta Zębała
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

2026-03-16
mgr Sebastian Szaniawski

mgr Grzegorz Majka
Z-CZ DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-269, fax: 41/366-00-14
e-mail: marta.zebala@wszkielce.pl
Bartosz Stemplewski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
12 032400

2 up
Z-CZ DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

mgr Grzegorz Majka

2026-03-17