



T1.073.703.2026

Kielce, dnia 07.04.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) pn. „Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Pytanie 1. wyłączniki p/t Simon BASTIC pojedynczy podwójny schodowy krzyżowy, wyłączniki p/t Simon BASTIC pojedynczy podwójny schodowy. Proszę o określenie czy to mają być pojedyncze, podwójne czy krzyżowe wyłączniki, z ramką czy bez?

Odpowiedź: Bez ramki, należy podać wszystkie zawarte powyżej rodzaje. Załącznik nr 4 został zaktualizowany o rozszerzenie pozycji w tabeli.

Pytanie 2. Wyłączniki n/t Simon BASTIC pojedynczy podwójny schodowy - w serii simon basic nie występują natynkowe, proszę o podanie innego modelu jak również określenie czy mają być pojedyncze czy schodowe?

Odpowiedź: Może być inny model, dany model został usunięty z tabeli w Załączniku nr 4. Załącznik został zaktualizowany.

Pytanie 3. Ochronniki trójfazowe eaton - proszę o podanie wymogów jakie mają być to ochronniki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochronniki powinny być wymienne, stopnia III. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 4. Stycznik 25A EATON - proszę o podanie większej ilości parametrów oczekiwanego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stycznik powinien być trójfazowy, cewka 230V. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 5. Puszki hermetyczne - jaki rodzaj, natynkowa czy podtynkowa, jaki rozmiar?

Odpowiedź: Puszki hermetyczne powinny być natynkowe. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 6. Końcówki kablowe 4 do 25 mm - czy to mają być końcówki tulejkowe (izolowane lub nieizolowane), końcówki oczkowe - jaka średnica oczka, miedziane?

Odpowiedź: Nieizolowane, tulejkowe, miedziane. Załącznik nr 4 został zaktualizowany o rozmiary końcówek.

Pytanie 7. Oprawy oświetleniowe LED - panel 60x60 cm natynk, podtynk, jaka barwa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że barwa powinna być neutralne, podtynkowe. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.



Pytanie 8. Gniazdka n/t 230V Schneider Electric IP44 podwójne potrójne - firma Schneider nie posiada w swojej ofercie gniazda potrójnego natynkowego, czy dopuszczają Państwo innego producenta np. Kontakt Simon?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza zmianę na inną markę. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 9. Żarówka MR-11C 35W osram, Żarówka MR-16 30W osram - czy akceptują Państwo zamiennik lodowy z firmy osram?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający akceptuje zamiennik.

Pytanie 10. Żarówka LED 12V gu10 osram - proszę o więcej parametrów.

Odpowiedź: Powinna być 230V gu10 barwa neutralna. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 11. Taśma samo wulkanizująca (scotch) 19mmx10m - na rynku dostępne są taśmy firmy scotch w rozmiarze 19x9,15m - czy dopuszczają Państwo taką długość?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Załącznik nr 4 został zaktualizowany o wymiar.

Pytanie 12. proszę o wskazanie barw świetlówek żarówek, czy to ma być światło ciepłe, dzienne czy zimne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że światło powinno być neutralne, ewentualnie zimne.

Pytanie 13. poz. 21 Listwa instalacyjna - korytka kablowe - proszę o podanie rozmiaru korytka;

Odpowiedź: Korytka powinny być o wym. 40mm x 30mm.

Pytanie 14. poz. 27 Złącze kablowe wraz z podstawą - proszę o podanie więcej informacji o złączu;

Odpowiedź: Rozdzielnica na fundamencie do wkopania w ziemię, bez osprzętu, szerokość do 0,5 m. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 15. poz. 47 Opaski zaciskowe - jaki rozmiar?

Odpowiedź: Opaski o długości 30 cm. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 16. poz.28 Tablica rozdzielcza 12 polowa -natynkowa czy podtynkowa?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powinno być natynkowe. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

Pytanie 17. poz.5 Wylłącznik dwubiegunowy do listwy komputerowej (podświetlany) - jaki rozmiar, ile pinów?

Odpowiedź: Wylłącznik powinien być podświetlany, 4 piny, 26 x 22 x 20 [mm]

Pytanie 18. akumulatorki do lamp awaryjnych do LOVATO - proszę o podanie do jakiej elektroniki mają być te akumulatorki, jaka długość świecenia, do ilu watowych opraw?

Odpowiedź: Do lamp awaryjnych, Oprawy awaryjne LED 1W 3h LOVATO. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 19. Oprawy awaryjne LED 1W 3h LOVATO - natynkowe czy podtynkowe, jaka soczewka?

Odpowiedź: Powinny być natynkowe, barwa neutralna lub zimna. Załącznik nr 4 został zaktualizowany.

CIEROWNIK
Działu Technicznego
Tadeusz Śliwka

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
[Signature]
mgr inż. Małgorzata Pawlik

Z-CA DYREKTORA
ds. Technicznego
Krzysztof Bidas

Dział Techniczny

mgr inż. Klaudia Bujnowska
Inspektor *[Signature]*

